



Valid  
for e  
con  
ten  
inst  
guar

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTE AÑO 2024

ANM	18	43	24/10/2024	08:00	24/10/2024	14:00	CONTINÚO	Reducción de la capacidad de transmisión de la línea de transmisión de 220 kV.	UNGA	230	Pedroña y Angasca	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.	Se requiere la línea desenergizada.	NA	NA	NA	NO	NO			APROBADO	MINOR					
ANM	19	43	24/10/2024	08:00	24/10/2024	14:00	CONTINÚO	Reducción de la capacidad de transmisión de la línea de transmisión de 220 kV.	UNGA	230	San Joaquín y Pedroña	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.	Se requiere la línea desenergizada.	NA	NA	NA	NO	NO			APROBADO	MINOR					
ANM	40	43	24/10/2024	08:00	24/10/2024	14:00	CONTINÚO	Reducción de la capacidad de transmisión de la línea de transmisión de 220 kV.	UNGA	230	Escuinta 1	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a equipos de potencia y protección de equipos de potencia. Pruebas características de operación de relés. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.	Se requiere la línea desenergizada.	NA	NA	NA	NO	NO			APROBADO	MINOR					
ANM	61	43	24/10/2024	08:00	24/10/2024	17:00	CONTINÚO	Reducción de la capacidad de transmisión de la línea de transmisión de 220 kV.	UNGA	230	Miquiza	NO	NA	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones, pruebas a CTs y PTs	Se necesita abastecer los campos con puntos a tierra en las subestaciones.		NA	NA	NA	SI	NO	X		APROBADO	MAIOR					
ANM	62	43	24/10/2024	08:00	24/10/2024	17:00	CONTINÚO	Reducción de la capacidad de transmisión de la línea de transmisión de 220 kV.	UNGA	230	Miquiza	NO	NA	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Por mantenimiento de la línea 220kV La Tringa 740kV	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.		NA	NA	NA	SI	NO			APROBADO	MINOR					
ANM	63	43	24/10/2024	08:00	24/10/2024	17:00	CONTINÚO	Reducción de la capacidad de transmisión de la línea de transmisión de 220 kV.	UNGA	230	Miquiza	NO	Transformador 240/138 MVA	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	Se necesita abastecer los campos con puntos a tierra en las subestaciones.		NA	NA	NA	NO	NO			APROBADO	MINOR					
DOCE-42	1	3	18/11/2024	08:00	18/11/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	SUBESTACIÓN	138	Trapipe	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionamiento de barra. Cambio de bridas. Reparación de conductores. Pruebas características de operación de relés.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.									APROBADO	MINOR					
DOCE-42	2	4	20/11/2024	08:00	20/11/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	INTERALUPION	138	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.	Apertura del elemento.										APROBADO	MINOR				
DOCE-42	3	4	20/11/2024	08:00	20/11/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	SUBESTACIÓN	230	Laucahu	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionamiento de barra. Cambio de bridas. Pruebas características de operación de relés.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.										APROBADO	MINOR				
DOCE-42	4	4	20/11/2024	08:00	20/11/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	INTERALUPION	230	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.	Apertura del elemento.											APROBADO	MINOR			
DOCE-42	5	4	24/11/2024	08:00	14/12/2024	17:00	CONTINÚO	Capa de aislamiento de 220 kV.	TRANSFORMADOR	138/230	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de unidad de control y protección.	Apertura del elemento.	Se días que coincide con las actividades públicas (Festividad de Santa Rosa) el elemento se estará independiente y no se requiere realizar actividades fuera que en horario de trabajo.										APROBADO	MINOR			
DOCE-42	6	4	18/12/2024	07:00	24/12/2024	08:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Pedroña/Rio Claro	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realizará mantenimiento completo a pruebas eléctricas y a equipos primarios. Reparación de helios inventadas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.											APROBADO	MINOR			
DOCE-42	7	4	24/12/2024	08:00	24/12/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	SUBESTACIÓN	230	Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionamiento de barra. Cambio de bridas. Puesta en servicio de CTs.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.											APROBADO	MINOR			
DOCE-42	8	10	1/1/2024	07:00	7/1/2024	08:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Rio Claro	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realizará mantenimiento completo a pruebas eléctricas y a equipos primarios. Reparación de helios inventadas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.											APROBADO	MAIOR			
DOCE-42	9	10	7/1/2024	08:00	7/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	INTERALUPION	230	Tarhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.	Apertura del elemento.												APROBADO	MINOR		
DOCE-42	10	10	8/1/2024	07:00	8/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	138	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.												APROBADO	MINOR		
DOCE-42	11	14	4/1/2024	08:00	4/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	138	Angasca/Turquoise	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionamiento de línea, puesta a tierra y limpieza. Reemplazo de aisladores quemados. Pruebas en el sitio.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.												APROBADO	MINOR		
DOCE-42	12	14	1/1/2024	07:00	1/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	INTERALUPION	230	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra.	Apertura del elemento.												APROBADO	MINOR		
DOCE-42	13	14	1/1/2024	07:00	1/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Tarhuá/Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Instalación de empalmes a compresión en los juegos de barras.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.												APROBADO	MINOR		
DOCE-42	14	16	18/1/2024	07:00	18/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	138	Gentil/La Caba/Cuco	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de unidad de control y protección.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.	Se días que coincide con las actividades públicas (Festividad de Santa Rosa) el elemento se estará independiente y no se requiere realizar actividades fuera que en horario de trabajo.											APROBADO	MINOR		
DOCE-42	15	18	11/1/2024	07:00	11/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	138	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.												APROBADO	MINOR		
DOCE-42	16	20	14/1/2024	07:00	14/1/2024	08:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Pedroña/Pedroña	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realizará mantenimiento completo a pruebas eléctricas y a equipos primarios. Reparación de helios inventadas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.												APROBADO	MINOR		
DOCE-42	17	21	24/1/2024	06:00	24/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Tarhuá/Pedroña Blanca	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de barras y reemplazo de pastillas.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	18	22	11/1/2024	08:00	21/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	TRANSFORMADOR	138/230	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de unidad de control y protección.	Apertura del elemento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	19	23	8/1/2024	07:00	8/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	INTERALUPION	230	Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional del módulo.	Apertura del elemento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	20	24	16/1/2024	07:00	16/1/2024	18:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	230	Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de barras de barra.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	21	25	16/1/2024	07:00	16/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	230	Mala	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionamiento de barra. Mantenimiento al módulo del enlace de barra 230 kV. Puesta en servicio de CTs.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	22	25	20/1/2024	08:00	22/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	230	La Caba	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	23	26	24/1/2024	06:00	24/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Gentil/Barranca	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores y cambio de aisladores dañados.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	24	26	24/1/2024	06:00	24/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	138	Rio Macho	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Corrección de cables de curvatura en la línea Desagradado Rio Macho y revisión y pruebas de unidad de control y protección. Mantenimiento general a seccionamiento, limpieza, lubricación, ajuste y pruebas de resistencia de contactos. Mantenimiento al módulo del enlace de barra 138 kV. Cambio de aisladores de protección, mejoras en módulos y herrajes por corrosión.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	25	27	4/1/2024	07:00	4/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	230	Mala	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionamiento de barra. Mantenimiento al módulo del enlace de barra 230 kV. Puesta en servicio de CTs.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	26	27	7/1/2024	06:00	7/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	SUBESTACIÓN	230	Pedroña Blanca	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a seccionamiento y a cables de conexión a la barra. Limpieza de aisladores en torres y cambio de aisladores quemados. Reparación de helios quemados. Cambio de barras por corrosión.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	27	28	8/1/2024	07:00	16/1/2024	08:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Culhuá/Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realizará mantenimiento completo a pruebas eléctricas y a equipos primarios. Reparación de helios inventadas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	28	28	11/1/2024	08:00	11/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	INTERALUPION	138	Gentil	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.	Apertura del elemento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	29	29	11/1/2024	07:00	11/1/2024	14:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	230	Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	30	29	11/1/2024	07:00	17/1/2024	08:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realizará mantenimiento completo a pruebas eléctricas y a equipos primarios. Reparación de helios inventadas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.													APROBADO	MAIOR	
DOCE-42	31	30	20/1/2024	07:00	24/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Jaco/Pedroña	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de helios inventadas en OPGW, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	32	30	25/1/2024	07:00	24/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Rio Claro/Progreso	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aisladores quemados y aisladores de protección.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.													APROBADO	MAIOR	
DOCE-42	33	30	28/1/2024	07:00	28/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	INTERALUPION	230	Mitavilla	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional del módulo.	Apertura del elemento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	34	33	11/1/2024	08:00	11/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	BARBA	138	Rio Macho	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento general a seccionamiento, limpieza, lubricación, ajuste y pruebas de resistencia de contactos.	Apertura de los interruptores, seccionamiento de la línea y reconexión de la línea. Atención al personal de mantenimiento.													APROBADO	MINOR	
DOCE-42	35	33	14/1/2024	07:00	14/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Angasca/Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de herrajes.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.														APROBADO	MINOR
DOCE-42	36	34	21/1/2024	06:00	21/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Culhuá/San Miguel	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores y cambio de juegos con mango a compresión.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.														APROBADO	MINOR
DOCE-42	37	34	22/1/2024	06:00	22/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	San Miguel/Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de juegos con mango a compresión.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.														APROBADO	MINOR
DOCE-42	38	36	1/1/2024	08:00	1/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Tarhuá/Venecia	NO		CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones.	Apertura y puesta a tierra en ambas subestaciones.														APROBADO	MINOR
DOCE-42	39	37	11/1/2024	08:00	11/1/2024	17:00	CONTINÚO	Subestación de 220 kV.	UNGA	230	Venecia/Culhuá/Culhuá	NO		CON SECCIONADA	NO	NO																		

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

DOCE-42	44	40	23/02/2024	08:00	12/02/2024	17:00	CONTROL	UTS001 - Santa Fe	UNGA	230	Neuquén/Trilmes	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.				NO			APROBADO	MEJOR
DOCE-43	45	42	14/02/2024	07:00	14/02/2024	18:00	CONTROL	UTS002 - Caba La Virgen	UNGA	230	Cafes	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de habas reventadas en OPDS, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.	Unidad transformadora 3000KVA.			SI	X		APROBADO	MEJOR
DOCE-46	46	42	17/02/2024	06:00	17/02/2024	17:00	CONTROL	UTS003 - San Miguel/Lindero	UNGA	230	San Miguel/Lindero	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cerrado de jumper con murga a completo.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
DOCE-47	47	44	26/02/2024	07:00	26/02/2024	18:00	CONTROL	UTS004 - Caba	UNGA	230	Cafes/Caba	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de habas reventadas en OPDS, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
DOCE-48	48	44	26/02/2024	07:00	26/02/2024	18:00	CONTROL	UTS005 - Isla Parita	UNGA	230	Isla/Parita	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de habas reventadas en OPDS, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
DOCE-49	49	45	4/01/2024	06:00	4/01/2024	17:00	CONTROL	Subestación Cardenal María A. Elías	BARRA	230	Cardenas	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y pruebas a secundarios y módulos. Limpieza manual de aisladores en torres y cerrado de jumper con murga a completo.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos y puesta a tierra de los cables.							APROBADO	MEJOR
DOCE-50	50	45	17/12/2024	07:00	17/12/2024	17:00	CONTROL	Subestación Cardenal María A. Elías	BARRA	230	Cardenas	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y pruebas a secundarios y módulos.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos y puesta a tierra de los cables.							APROBADO	MEJOR
DOCE-51	51	46	11/12/2024	07:00	12/12/2024	18:00	CONTROL	UTS006 - Parita	UNGA	230	Parita/Parita	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de habas reventadas en OPDS, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
DOCE-52	52	46	16/12/2024	07:00	16/12/2024	17:00	CONTROL	Subestación Anselmo Arce	INTERLUPON	230	Ansel	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional del módulo.	Apertura del elemento.							APROBADO	MEJOR
DOCE-53	53	47	21/12/2024	07:00	21/12/2024	17:00	CONTROL	UTS007 - San Miguel/Lindero	UNGA	230	San Miguel/Lindero	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cerrado de jumper con murga a completo.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
DOCE-54	54	48	27/12/2024	07:00	27/12/2024	18:00	CONTROL	UTS008 - Palmar/Rio Claro	UNGA	230	Palmar/Rio Claro	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de habas reventadas en OPDS, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
DOCE-55	55	49	17/12/2024	07:00	17/12/2024	17:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	INTERLUPON	230	Libero	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión funcional del módulo.	Apertura del elemento.							APROBADO	MEJOR
DOCE-56	56	50	9/12/2024	08:00	10/12/2024	17:00	CONTROL	UTS009 - Tufino/Parita	UNGA	230	Tufino/Parita	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
DOCE-57	57	50	11/12/2024	07:00	11/12/2024	18:00	CONTROL	UTS010 - Rio Claro/Donad	UNGA	230	Rio Claro	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reparación de habas reventadas en OPDS, retiro de cables, limpieza y reemplazo de aisladores.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.	Unidad transformadora 3000KVA.			SI	X		APROBADO	MEJOR
DOCE-58	58	50	11/12/2024	08:00	11/12/2024	17:00	CONTROL	UTS011 - Tufino/Lindero	UNGA	230	Tufino/Lindero	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Revisión y pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.	Apertura y puesta a tierra en ambos extremos.							APROBADO	MEJOR
UT	1	1	7/12/2024	08:00	7/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Savoyaga y San Martín	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Reconstrucción del interruptor 63-7.5k por verificación de los secundarios. ESD007-6.18	El interruptor 63-7.5k permanecerá indisponible durante dos días, la línea quedará energizada a través del interruptor ESD-12.1.							APROBADO	MEJOR
UT	2	1	7/12/2024	08:00	7/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	230	12 de Septiembre	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y secundarios de 230 kV asociados al autotransformador No. 1	El autotransformador 230/230 kV quedará disponible para el suministro de la carga							APROBADO	MEJOR
UT	3	1	21/12/2024	08:00	21/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	San Martín y Santa Teresita	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en los extremos de las subestaciones San Martín y Santa Teresita.							APROBADO	MEJOR	
UT	4	4	28/12/2024	08:00	28/12/2024	12:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	230	Ahuachagui	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Ahuachagui.							APROBADO	MEJOR	
UT	5	4	28/12/2024	08:00	28/12/2024	12:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Ahuachagui y Santa Ana	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Ahuachagui.							APROBADO	MEJOR	
UT	6	4	28/12/2024	13:00	28/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Ahuachagui y Santa Ana	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Ahuachagui.							APROBADO	MEJOR	
UT	7	4	11/12/2024	08:00	11/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Negoci y San Martín	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Negoci y San Martín.							APROBADO	MEJOR	
UT	8	7	17/12/2024	08:00	17/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	San Antonio Abad y El Volador	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en el extremo de la subestación El Volador.							APROBADO	MEJOR	
UT	9	8	24/12/2024	08:00	24/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	San Rafael Castro y San Martín	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en el extremo de la subestación San Martín.							APROBADO	MEJOR	
UT	10	8	25/12/2024	08:00	25/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	San Antonio Abad y El Volador	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Antonio Abad.	Cero voltaje en la subestación San Antonio Abad.							APROBADO	MEJOR
UT	11	8	25/12/2024	08:00	25/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	San Antonio Abad y Negoci	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Antonio Abad.	Cero voltaje en la subestación San Antonio Abad.							APROBADO	MEJOR
UT	12	10	7/12/2024	08:00	7/12/2024	15:30	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Cardel Grande y San Rafael Castro	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento de secundarios asociados a la línea en el extremo de la subestación Cardel Grande.	Cero voltaje en la subestación San Antonio Abad.							APROBADO	MEJOR
UT	13	10	10/12/2024	08:00	10/12/2024	15:30	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Opico y Santa Ana	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en el extremo de la subestación Santa Ana.							APROBADO	MEJOR	
UT	14	11	15/12/2024	07:00	17/12/2024	17:00	DIARIO	Ahuachagui - Negoci	UNGA	230	Ahuachagui	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas de equipos de parte, teflo, teflo, Negoci, El Ahuachagui.	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	Se collectiona puesta a tierra en el área de trabajo y en ambos extremos.						APROBADO	MEJOR
UT	15	12	24/12/2024	08:00	24/12/2024	17:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	230	Ahuachagui	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas generales y pruebas de disparo por operación de dispositivos de protecciones internas.		Está disponible el autotransformador 230/230 kV para el suministro de la carga						APROBADO	MEJOR
UT	16	14	4/02/2024	07:00	7/02/2024	17:00	DIARIO	Subestación de Barrio 238	UNGA	230	12 de Septiembre	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de aisladores y herrajes.	Apertura de interruptores y secundarios asociados.	Se collectiona puesta a tierra en el área de trabajo y en ambos extremos.			SI	X		APROBADO	MEJOR
UT	17	14	7/02/2024	08:00	7/02/2024	16:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Santa Ana y Opico	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento.								APROBADO	MEJOR
UT	18	15	14/12/2024	07:00	14/12/2024	16:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	1 de Noviembre y Cardel Grande	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 115 kV de la subestación 1 de Noviembre.	Cero voltaje en la subestación 1 de Noviembre.							APROBADO	MEJOR
UT	19	15	14/12/2024	07:00	14/12/2024	16:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	1 de Noviembre y San Rafael Castro	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 115 kV de la subestación 1 de Noviembre.	Cero voltaje en la subestación 1 de Noviembre.							APROBADO	MEJOR
UT	20	16	14/12/2024	08:00	14/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	12 de Septiembre y San Martín	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 12 de Septiembre y San Martín.							APROBADO	MEJOR	
UT	21	16	14/12/2024	08:00	14/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	12 de Septiembre y San Martín	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 12 de Septiembre y San Martín.							APROBADO	MEJOR	
UT	22	16	21/12/2024	07:00	21/12/2024	13:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	San Miguel y Cardel Grande	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en el extremo de la subestación Cardel Grande.							APROBADO	MEJOR	
UT	23	16	21/12/2024	08:00	21/12/2024	15:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	115	Alonso Tanguay	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en el extremo de la subestación Alonso Tanguay.	Se collectiona puesta a tierra en las áreas de 46 y 115 kV en el extremo de la subestación Cardel Grande.							APROBADO	MEJOR
UT	24	17	24/12/2024	08:00	24/12/2024	16:00	CONTROL	Subestación de Barrio 238	UNGA	230	Negoci	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de secundarios asociados al autotransformador No. 2.	Está disponible el autotransformador 230/230 kV para el suministro de la carga							APROBADO	MEJOR
UT	25	19	12/12/2024	07:00	12/12/2024	17:00	CONTROL	La Unión-Huaili	UNGA	115	La Unión y Huaili	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Modificación de módulos de la torre T60, para el segundo circuito, reemplazando los módulos triangulares por cuadrados, a fin de dar origen la nueva línea San Miguel - Huaili.	Se requiere la indisponibilidad de la línea 1-24-6-1-62 por el cambio con la nueva línea 1-24-6-1-62 que ambas líneas compartirán torres por encontrarse en estructuras de doble circuito.							APROBADO	MEJOR
UT	26	19	11/12/2024	07:00	11/12/2024	17:00	CONTROL	San Miguel-Huaili	UNGA	115	San Miguel y Huaili	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Modificación de módulos de la torre T60, para el segundo circuito, reemplazando los módulos triangulares por cuadrados, a fin de dar origen la nueva línea San Miguel - Huaili.	Se requiere la indisponibilidad de la línea 1-24-6-1-62 por el cambio con la nueva línea 1-24-6-1-62 que ambas líneas compartirán torres por encontrarse en estructuras de doble circuito.							APROBADO	MEJOR
UT	27	19	12/12/2024	08:00	12/12/2024	15:00	CONTROL	Ahuachagui - Santa Ana	UNGA	115	Ahuachagui y Santa Ana	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Santa Ana.	Cero voltaje en la subestación Santa Ana.							APROBADO	MEJOR
UT	28	19	12/12/2024	08:00	12/12/2024	15:00	CONTROL	Ahuachagui - Santa Ana	UNGA	115	Guilay y Santa Ana	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de las subestaciones Guilay y Santa Ana.	Cero voltaje en la subestación Guilay.							APROBADO	MEJOR
UT	29	19	12/12/2024	08:00	12/12/2024	15:00	CONTROL	Ahuachagui - Santa Ana	UNGA	115	Santa Ana y Opico	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Santa Ana.	Cero voltaje en la subestación Santa Ana.							APROBADO	MEJOR
UT	30	20	14/12/2024	08:00	14/12/2024	15:00	CONTROL	Ahuachagui - Moraya	UNGA	230	Ahuachagui y Moraya	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en el extremo de la subestación Ahuachagui.	Se collectiona puesta a tierra en las áreas de 46 y 115 kV en el extremo de la subestación Cardel Grande.				SI	X		APROBADO	MEJOR
UT	31	20	15/12/2024	08:00	15/12/2024	15:00	CONTROL	Tanguay - El Volador	UNGA	115	Tanguay y El Volador	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en el extremo de subestación El Volador.								APROBADO	MEJOR
UT	32	21	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTROL	San Martín - San Bartolomé	UNGA	115	San Martín y San Bartolomé	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en los extremos de las subestaciones San Martín y San Bartolomé.								APROBADO	MEJOR
UT	33	21	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTROL	San Martín - San Bartolomé	UNGA	115	San Martín y San Bartolomé	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los secundarios asociados a la línea en los extremos de las subestaciones San Martín y San Bartolomé.								APROBADO	MEJOR
UT	34	21	21/12/2024	07:00	21/12/2024	17:00	CONTROL	Tanguay - Tanguay	UNGA	115	Tanguay y Tanguay	NO	CON SECCIONADA	SI	NO	PROGRAMADO	Pruebas externas a extremos de los equipos de protección de la línea Tanguay - Tanguay.								APROBADO	MEJOR
UT	35	21	24/12/2024	07:00	24/12/2024	17:00	CONTROL	Tanguay - Tanguay	UNGA	115	Tanguay y Tanguay	NO	CON SECCIONADA	SI	NO	PROGRAMADO	Pruebas externas a extremos de los equipos de protección de la línea Tanguay - Tanguay.								APROBADO	MEJOR
UT	36	21	24/12/2024	08:00	24/12/2024	16:00	CONTROL	Tanguay - Tanguay	UNGA	115	San Martín y San Bartolomé	NO	CON SECCIONADA	NO	NO	PROGRAMADO	Manten									

--	--	--	--





**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

CND-ETSA	128	16	12/01/2024	08:00	21/01/2024	16:00	DIARIO	230-04H	UNGA	230	Analisis - Chorreros	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se realiza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	129	15	14/01/2024	08:00	14/01/2024	16:00	CONTROL	T3	TRANSFORMADOR	230/115/34.5	Chorreros	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas a los protecciones asociadas al T3 de SE Chorreros. Pruebas de disparo a los aisladores.	Se realiza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	130	16	21/01/2024	07:00	21/01/2024	19:00	CONTROL	T3	TRANSFORMADOR	115/11.8	Cerroteso Pampa	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de transformador principal, pruebas electricas al transformador, reemplazo cuchilla L171	Se realiza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Se le hara mantenimiento preventivo a T3 y se reemplazara la cuchilla motorizada L171				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	131	16	21/01/2024	07:00	21/01/2024	19:00	CONTROL	A	BABIA	115	Cerroteso Pampa	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo barra A y cableado de T3 para reemplazar interruptor tripolar 13A22	Se reemplaza la barra abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Reemplazo de interruptor 13A22 por desconexiones				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	132	17	24/01/2024	07:00	24/01/2024	19:00	CONTROL	A	BABIA	115	Cerroteso Pampa	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Continuar reemplazo de interruptor tripolar 13A22 con barra B y T3 energizado	Se reemplaza la barra abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Instalación, forado de gas, pruebas seccionales, cuchillas motorizadas 13A21 y 13A23				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	133	17	24/01/2024	07:00	24/01/2024	19:00	DIARIO	230-09H	UNGA	230	Bolton - Pampa	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realiza limpieza y agente a la linea 230-09H, mantenimiento preventivo a los CT y PT asociados a la linea	Se realiza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	134	17	24/01/2024	08:00	24/01/2024	16:00	DIARIO	230-41	UNGA	230	Ursula Sanchez - Beldi	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y limpieza de aisladores	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	135	16	24/01/2024	08:00	24/01/2024	18:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/11.8	Chorreros	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Electricas, Alarmas y Dispositivos.	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	136	17	24/01/2024	07:00	24/01/2024	18:00	DIARIO	115-19	UNGA	115	Cabrera - PT	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	137	17	24/01/2024	07:00	24/01/2024	18:00	DIARIO	8	BABIA	230	Bogotano 3	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PTs de desconexión, cuchillas motorizadas)				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	138	17	24/01/2024	08:00	24/01/2024	16:00	DIARIO	230-50	UNGA	230	Ursula Sanchez - Chorreros	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	139	17	24/01/2024	07:00	24/01/2024	11:00	CONTROL	T3	TRANSFORMADOR	230/115/11.8	Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de protección primaria T3 Paraná II. Se controla el corriente y está a disposición	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	140	17	24/01/2024	11:00	27/01/2024	18:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/115/11.8	Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de protección primaria T3 Paraná II. Desmontaje, montaje y cableado de nuevo rolé	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	El día de la liberación inicia a las 08:00				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	141	17	24/01/2024	08:00	24/01/2024	18:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/11.8	Chorreros	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Electricas, Alarmas y Dispositivos.	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	142	18	25/01/2024	06:00	25/01/2024	17:00	DIARIO	A	BABIA	230	San Bartolo	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	143	17	26/01/2024	08:00	26/01/2024	18:00	CONTROL	T3	TRANSFORMADOR	230/115/11.8	Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de protección primaria T3 Paraná II. Pruebas de disparo y puesta en servicio	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	144	18	9/01/2024	06:00	9/01/2024	17:00	CONTROL	8	BABIA	230	San Bartolo	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	145	18	9/01/2024	07:00	16/01/2024	18:00	DIARIO	230-18	UNGA	230	Fortuna - Guadalupe	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	146	20	15/01/2024	08:00	17/01/2024	18:00	DIARIO	230-42	UNGA	230	Ursula Sanchez - Beldi	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y limpieza de aisladores	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	147	30	14/01/2024	08:00	14/01/2024	17:00	DIARIO	230-03H	UNGA	230	El Codo - Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y pruebas a interruptor 23A42, CTs asociadas y su caja centralizada de control	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	148	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	16:00	DIARIO	230-02H	UNGA	230	Ursula Sanchez - El Codo	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y pruebas a interruptor 23A42, CTs asociadas y su caja centralizada de control	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	149	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	18:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/115/11.8	Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Electricas, Alarmas y Dispositivos.	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	150	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	18:00	DIARIO	230-03H	UNGA	230	El Codo - Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y pruebas a interruptor 23A42, CTs asociadas y su caja centralizada de control	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	151	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	16:00	DIARIO	230-03H	UNGA	230	El Codo - Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza y revision de cuchillas seccionales Mod 23A61 y 23A63	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	152	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	16:00	DIARIO	230-02H	UNGA	230	Ursula Sanchez - El Codo	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza y revision de cuchillas seccionales Mod 23A61 y 23A63	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	153	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	16:00	DIARIO	230-03H	UNGA	230	El Codo - Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza y revision de cuchillas seccionales Mod 23A61 y 23A63	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	154	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	17:00	DIARIO	A	BABIA	230	Progreso	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realiza limpieza y agente a la barra, mantenimiento preventivo a los CT y PT asociados a la barra	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	155	20	14/01/2024	08:00	17/01/2024	17:00	DIARIO	8	BABIA	230	Progreso	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Se realiza limpieza y agente a la barra, mantenimiento preventivo a los CT y PT asociados a la barra	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	156	20	14/01/2024	08:00	17/01/2024	18:00	DIARIO	230-42	UNGA	230	Ursula Sanchez - Beldi	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y limpieza de aisladores	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	157	19	14/01/2024	08:00	15/01/2024	18:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/115/34.5	Ursula Sanchez	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Electricas, Alarmas y Dispositivos.	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	158	20	14/01/2024	07:00	17/01/2024	18:00	DIARIO	230-21	UNGA	230	Changuiño - Chulul	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.				SI	NO	X	APROBADO	MONITOR
CND-ETSA	159	20	14/01/2024	07:00	14/01/2024	18:00	DIARIO	8	BABIA	230	Valadero	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PTs de desconexión, cuchillas motorizadas)				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	160	20	14/01/2024	07:00	14/01/2024	18:00	DIARIO	8	BABIA	230	Valadero	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PTs de desconexión, cuchillas motorizadas)				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	161	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	16:00	DIARIO	230-0C	UNGA	230	Paraná - Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	162	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	17:00	CONTROL	115-18	UNGA	115	Paraná - Chulul	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas a las protecciones asociadas a la T 115-18 en arboles adyacentes.	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	163	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	17:00	CONTROL	115-08	UNGA	115	Chulul - San Mateo 3	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas a las protecciones asociadas a la T 115-08 en SE Chulul.	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	164	21	16/01/2024	07:00	15/01/2024	15:00	DIARIO	115-15	UNGA	115	San Mateo - Marafuon	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y pda, con la linea abierta y su protección en las 07:00hs y las 15:00hs cada día	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	De acuerdo alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se utilizará como liberación de emergencia.				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	165	20	14/01/2024	07:00	14/01/2024	16:00	DIARIO	230-02H	UNGA	230	Ursula Sanchez - El Codo	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y pruebas a interruptor 23A42, CTs asociadas y su caja centralizada de control	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	166	20	16/01/2024	07:00	16/01/2024	15:00	DIARIO	230-03H	UNGA	230	Ursula Sanchez - El Codo	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza y revision de cuchillas seccionales Mod 23A61 y 23A63	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de un rolé de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la linea				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	167	21	16/01/2024	08:00	24/01/2024	16:00	DIARIO	230-42	UNGA	230	Ursula Sanchez - Beldi	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y limpieza de aisladores	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	168	20	14/01/2024	08:00	14/01/2024	18:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/115/34.5	Ursula Sanchez	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Electricas, Alarmas y Dispositivos.	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	169	21	22/01/2024	08:00	22/01/2024	17:00	DIARIO	A	BABIA	230	San Bartolo	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	170	21	22/01/2024	07:00	24/01/2024	18:00	DIARIO	A	BABIA	230	Cabrera	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PTs de desconexión, cuchillas motorizadas)				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	171	21	26/01/2024	08:00	24/01/2024	16:00	DIARIO	230-0C	UNGA	230	Paraná - Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.				NO	NO	APROBADO	MONITOR	
CND-ETSA	172	21	24/01/2024	07:00	24/01/2024	11:00	CONTROL	T3	TRANSFORMADOR	230/115/11.8	Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de protección secundaria T3 Paraná II. Se controla el corriente y está a disposición	Se reemplaza la linea abierta y se realiza el trabajo en las arboles adyacentes.				NO	NO	APROBADO	MONITOR		
CND-ETSA	173	21	24/01/2024	11:00	24/01/2024	18:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/115/11.8	Paraná II	NO	-	CON SECCIONADORA	NO													



**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

CND-ETSA	184	25	24/05/2024	07:00	21/05/2024	18:00	DAMNO	105-18	UNGA	115	Cableo - Los Villos	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	185	26	17/05/2024	08:00	24/05/2024	18:00	DAMNO	105-48	UNGA	115	Los Villos 2 - Cemento Pampa	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	182	24	04/05/2024	09:00	14/05/2024	17:00	CONTROL	200-04	UNGA	200	Bayona - Pampa	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 200-04 en SI Bayona. Pruebas de disparo y retardo.	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	183	25	24/05/2024	07:00	21/05/2024	11:00	CONTROL	72	TRANSFORMADOR	230/115/13,8	Paraná 9	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion primaria T2 Paraná 9. Se controla corriente y alta disparo	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	184	26	24/05/2024	11:00	22/05/2024	18:00	CONTROL	72	TRANSFORMADOR	230/115/13,8	Paraná 9	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion primaria T3 Paraná 9. Desconecte, montaje y cableado de nueva vida	Se requiere la interrupcion de la linea.	El día de la liberación a las 08:00					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	185	24	24/05/2024	18:00	24/05/2024	18:00	CONTROL	A	BARRA	230	El Cero	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Secundaria 230A1, 230A2,230A3, 230A9 y 230A20 en 1/5 El Cero	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	186	24	24/05/2024	18:00	24/05/2024	06:00	CONTROL	B	BARRA	230	El Cero	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Secundaria 230B1, 230B2 y 230B3 en 1/5 El Cero	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	187	24	24/05/2024	07:00	24/05/2024	18:00	DAMNO	A	BARRA	230	Calfuco	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se requiere la interrupcion de la linea.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillos, PT's de excitacion, cuchillos motorizados)					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	188	26	27/05/2024	07:00	24/05/2024	18:00	DAMNO	A	BARRA	230	Calfuco	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se requiere la interrupcion de la linea.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillos, PT's de excitacion, cuchillos motorizados)					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	189	24	24/05/2024	08:00	24/05/2024	14:00	DAMNO	230-04	UNGA	200	Paraná 9 - Ciudadela	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	190	25	24/05/2024	08:00	21/05/2024	18:00	CONTROL	72	TRANSFORMADOR	230/115/13,8	Paraná 9	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion primaria T2 Paraná 9. Pruebas de disparo y puesta en servicio	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	201	26	24/05/2024	08:00	24/05/2024	14:00	CONTROL	71	TRANSFORMADOR	110/4-2	Chorro Azul	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba a las protecciones asociadas a T1 de SI Chorro Azul. Pruebas de disparo.	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	202	27	1/07/2024	08:00	14/07/2024	14:00	DAMNO	230-05	UNGA	200	Paraná 9 - Ciudadela	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	203	27	1/07/2024	08:00	7/07/2024	14:00	DAMNO	71	TRANSFORMADOR	110/4-2	Chorro Azul	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Electricas, Alarmas y Disparos.	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	204	28	9/07/2024	07:00	14/07/2024	18:00	DAMNO	230-16	UNGA	230	Gusquepe - Valdivia	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	205	28	11/07/2024	07:00	12/07/2024	18:00	DAMNO	230-17	UNGA	230	Gusquepe - Valdivia	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	206	28	9/07/2024	08:00	14/07/2024	14:00	DAMNO	230	UNGA	230	Usoa Sanchez - CI Naga	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	207	28	9/07/2024	08:00	9/07/2024	14:00	CONTROL	230-01	UNGA	230	Usoa Sanchez - Valdivia	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba de retardo de la T 230-01 en ambos extremos	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	208	29	10/07/2024	08:00	14/07/2024	14:00	CONTROL	230-02	UNGA	230	Usoa Sanchez - Valdivia	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba de retardo de la T 230-02 en ambos extremos	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	209	29	10/07/2024	07:00	11/07/2024	14:00	DAMNO	230-09A	UNGA	230	Futura - La Esperanza	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	210	29	10/07/2024	08:00	14/07/2024	14:00	DAMNO	230-4C	UNGA	230	Usoa Sanchez - CI Naga	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	211	30	22/07/2024	08:00	22/07/2024	18:00	DAMNO	230-43	UNGA	230	Berlitz - Punta Riech	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y Limpieza de aisladores	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Inspeccion y Limpieza de aisladores/mantenimiento					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	212	30	22/07/2024	08:00	24/07/2024	18:00	DAMNO	230-43	UNGA	230	Berlitz - Punta Riech	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y Limpieza de aisladores	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Inspeccion y Limpieza de aisladores/mantenimiento					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	213	30	22/07/2024	08:00	24/07/2024	14:00	DAMNO	105-14	UNGA	115	Clares - Santa Rita	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	214	30	22/07/2024	08:00	22/07/2024	11:00	CONTROL	230-18	UNGA	230	Paraná 9 - Pampa	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-18 en SI Paraná 9. Se controla corriente y alta voltaje y disparo.	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	215	30	22/07/2024	11:00	12/07/2024	18:00	DAMNO	230-18	UNGA	230	Paraná 9 - Pampa	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-18 en SI Paraná 9. Desconecte, montaje y cableado	Se requiere la interrupcion de la linea.	El primer día la liberación a las 11:00, el resto los trabajos inician a las 08:00					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	216	31	26/07/2024	08:00	1/08/2024	18:00	DAMNO	230-44	UNGA	230	Berlitz - Punta Riech	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y Limpieza de aisladores	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Inspeccion y Limpieza de aisladores/mantenimiento					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	217	31	26/07/2024	08:00	4/08/2024	14:00	DAMNO	105-17	UNGA	115	Paraná - Clares	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	218	30	26/07/2024	08:00	24/07/2024	18:00	CONTROL	230-18	UNGA	230	Berlitz - Punta Riech	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-18 en SI Paraná 9. Pruebas de disparo y retardo.	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	219	32	1/08/2024	08:00	04/08/2024	18:00	DAMNO	230-44	UNGA	230	Berlitz - Punta Riech	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Inspeccion y Limpieza de aisladores	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Inspeccion y Limpieza de aisladores/mantenimiento					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	220	32	4/08/2024	07:00	7/08/2024	14:00	DAMNO	230-08	UNGA	230	Mata de Huevo - Valdivia	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	221	32	4/08/2024	07:00	9/08/2024	18:00	DAMNO	230-4C	UNGA	230	Mata de Huevo - Valdivia	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	222	32	1/08/2024	08:00	11/08/2024	14:00	DAMNO	105-12	UNGA	115	Paraná - Clares	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	223	31	4/08/2024	08:00	7/08/2024	14:00	CONTROL	71	TRANSFORMADOR	230/115/14,5	Changuepe	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba a las protecciones asociadas a T1 y T71 de SI Changuepe	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	224	32	4/08/2024	08:00	4/08/2024	14:00	CONTROL	230-10	UNGA	230	Usoa Sanchez - Chorrillos	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba de retardo de la T 230-10 en ambos extremos	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	225	32	7/08/2024	08:00	7/08/2024	14:00	CONTROL	230-49B	UNGA	230	Antio IV - Usoa Sanchez	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba de retardo de la T 230-49B en SI Usoa Sanchez	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	226	32	8/08/2024	08:00	8/08/2024	14:00	CONTROL	230-49B	UNGA	230	Antio IV - Chorrillos	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Prueba de retardo de la T 230-49B en SI Chorrillos	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	227	31	14/08/2024	07:00	14/08/2024	18:00	DAMNO	230-39B	UNGA	230	Changuepe - La Esperanza	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	228	33	12/08/2024	08:00	16/08/2024	18:00	DAMNO	105-24	UNGA	115	Clares - Santa Rita	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	mantenimiento de puentes, limpieza y cambio de cables de aislador donde sean requeridos	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	229	33	12/08/2024	08:00	12/08/2024	12:00	CONTROL	230-29	UNGA	230	Gusquepe - Calfuco	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SI Gusquepe. Se controla corriente y alta voltaje y disparo.	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	230	33	12/08/2024	13:00	12/08/2024	17:00	DAMNO	230-29	UNGA	230	Gusquepe - Calfuco	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SI Gusquepe. Desconecte, montaje y cableado	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	El primer día la liberación a las 13:00, el resto los trabajos inician a las 08:00					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	231	33	16/08/2024	08:00	16/08/2024	18:00	DAMNO	71	TRANSFORMADOR	230/115/14,5	Progreso	SI	BARRA A DE 230 DE PROGRESO	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Electricas, Alarmas y Disparos.	Se requiere la interrupcion de la linea.						NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	232	34	16/08/2024	07:00	21/08/2024	18:00	DAMNO	A	BARRA	230	Paraná	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones	Se requiere la interrupcion de la linea.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillos, PT's de excitacion, cuchillos motorizados)					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	233	33	16/08/2024	08:00	16/08/2024	17:00	CONTROL	230-29	UNGA	230	Gusquepe - Calfuco	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SI Gusquepe. Pruebas de disparo y retardo.	Se solicita la linea abierta y permitida en ambos extremos.	Mantenimiento de puentes y equipos asociados a la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR
CND-ETSA	234	34	24/08/2024	08:00	24/08/2024	11:00	CONTROL	230-29	UNGA	230	Gusquepe - Calfuco	NO	-	-	CON DECECCION	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SI Calfuco. Se controla corriente y alta voltaje y disparo.	Se requiere la interrupcion de la linea.					NO	NO		APROBADO	MEJOR	
CND-ETSA	235	34	16/08/2024	11:00	21/08/2024	17:00	DAMNO	230-29	UNGA																					

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024

CND-ETSA	202	30	14/09/2024	07:00	14/09/2024	11:00	CNT676US	T2	TRANSFORMADOR	230/115/11.8	Paraná II	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 Paraná II. Se construye cortina y anda dispares.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	El primer día de la obra inicia a las 11:00, el resto los trabajos inician a las 08:00	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	253	37	14/09/2024	11:00	14/09/2024	17:00	SHMO	T3	TRANSFORMADOR	230/115/13.8	Paraná II	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 Paraná II. Desmontaje, montaje y cableado de nueva red.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Se construye cortina y anda dispares.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	254	38	14/09/2024	08:00	28/09/2024	15:00	SHMO	115	UNA	115	Lara Sánchez - Velasco	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y, según sea necesario, la protección eléctrica de OT 0386 y las OT 0386 cada día.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Se construye cortina y anda dispares.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	255	38	17/09/2024	08:00	18/09/2024	17:00	SHMO	A	BBMA	200	Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Se realizó limpieza y apertura a la barra, mantenimiento preventivo a las CT y PT asociadas a la barra.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Se construye cortina y anda dispares.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	256	38	16/09/2024	08:00	20/09/2024	17:00	SHMO	B	BBMA	200	Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Se realizó limpieza y apertura a la barra, mantenimiento preventivo a las CT y PT asociadas a la barra.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Se construye cortina y anda dispares.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	257	37	14/09/2024	08:00	15/09/2024	18:00	SHMO	T2	TRANSFORMADOR	230/115/14.5	Paraná II	SI	BAHIA A DE 230 KV (PROYECTADO)	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Pruebas eléctricas, térmicas y diagnósticas.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Se construye cortina y anda dispares.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	258	38	17/09/2024	07:00	18/09/2024	18:00	SHMO	A	BBMA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador desde los repuestos.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de público y equipos asociados a la línea.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	259	38	16/09/2024	07:00	22/09/2024	18:00	SHMO	A	BBMA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	260	37	14/09/2024	08:00	15/09/2024	17:00	CNT676US	T2	TRANSFORMADOR	230/115/13.8	Paraná II	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 Paraná II. Pruebas de diques y puesta en servicio.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	261	38	16/09/2024	06:00	22/09/2024	17:00	SHMO	B	BBMA	200	Lara Sánchez - Velasco	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Mantenimiento a la barra B & 230 kv y los interruptores asociados.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de público y equipos asociados a la línea.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	262	38	24/09/2024	07:00	24/09/2024	18:00	SHMO	230-115	UNA	200	Lara Sánchez - Velasco	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador desde los repuestos.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de público y equipos asociados a la línea.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	263	38	24/09/2024	07:00	24/09/2024	18:00	SHMO	B	BBMA	200	Paraná II	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	264	38	20/09/2024	11:00	23/09/2024	15:00	CNT676US	230-10	UNA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10 en SE Cafuño. Se construye cortina y anda dispares y dispares.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	265	38	28/09/2024	07:00	28/09/2024	17:00	SHMO	230-10	UNA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10 en SE Cafuño. Desmontaje, montaje y cableado.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	266	40	9/10/2024	07:00	4/10/2024	18:00	SHMO	230-12	UNA	200	Lara Sánchez - Velasco	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Mantenimiento de partes, limpieza y cambio de cables de aislador desde los repuestos.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de público y equipos asociados a la línea.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	267	40	16/09/2024	07:00	4/10/2024	18:00	SHMO	A	BBMA	200	Cherreo	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	268	38	28/09/2024	07:00	28/09/2024	17:00	CNT676US	230-10	UNA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10 en SE Cafuño. Pruebas de diques y puesta en servicio.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	269	40	7/10/2024	07:00	16/10/2024	18:00	SHMO	B	BBMA	200	Cherreo	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	270	42	16/10/2024	07:00	26/10/2024	18:00	SHMO	A	BBMA	200	El Rigo	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	271	42	16/10/2024	11:00	16/10/2024	16:00	CNT676US	230-10	UNA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10 en SE Chagabanda. Se construye cortina y anda dispares y dispares.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	272	42	16/10/2024	08:00	16/10/2024	17:00	SHMO	230-10	UNA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10 en SE Chagabanda. Desmontaje, montaje y cableado.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	273	42	26/10/2024	08:00	26/10/2024	18:00	SHMO	T2	TRANSFORMADOR	230/14.5	Requetón 3	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Pruebas eléctricas, térmicas y diagnósticas.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	274	42	27/10/2024	07:00	27/10/2024	18:00	SHMO	B	BBMA	200	El Rigo	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	275	42	16/10/2024	08:00	26/10/2024	17:00	CNT676US	230-10	UNA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10 en SE Chagabanda. Pruebas de diques y puesta en servicio.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	276	42	26/10/2024	08:00	26/10/2024	17:00	CNT676US	230-10	UNA	200	Cafuño - Chagabanda	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10, modificación 036, Pruebas eléctricas y anda dispares.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	277	42	27/10/2024	07:00	27/10/2024	18:00	SHMO	T2	TRANSFORMADOR	230/14.5/13.8	Paraná II	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Reemplazo de protección secundaria T2 230-10, modificación 036, Pruebas eléctricas y anda dispares.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	278	42	16/10/2024	07:00	16/10/2024	18:00	SHMO	A	BBMA	115	Lara Sánchez - Velasco	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	279	42	4/11/2024	08:00	6/11/2024	16:00	SHMO	230-115	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	280	42	4/11/2024	07:00	6/11/2024	18:00	SHMO	B	BBMA	115	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT, de conexiones, cuchillas materiales)	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	281	40	11/11/2024	08:00	15/11/2024	16:00	SHMO	230-115	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	282	40	17/11/2024	07:00	17/11/2024	18:00	SHMO	A	BBMA	115	Cherreo	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Limpieza de barras, verificación y reemplazo de conexiones.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	283	42	16/11/2024	08:00	20/11/2024	16:00	SHMO	230-42	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	284	40	17/12/2024	08:00	4/12/2024	16:00	SHMO	230-41	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	285	10	13/12/2024	08:00	13/12/2024	16:00	SHMO	230-42	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	286	12	16/12/2024	08:00	26/12/2024	16:00	SHMO	230-42	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	287	12	26/12/2024	08:00	27/12/2024	16:00	SHMO	230-42	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
CND-ETSA	288	13	16/12/2024	08:00	26/12/2024	16:00	SHMO	230-42	UNA	200	Lara Sánchez - Bello	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	Inspección y limpieza de aisladores.	Se requiere la intervención de especialistas de la fuerza de trabajo de mantenimiento de redes de distribución.	Inspección y limpieza de aisladores/tratamiento	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	3	1	1/1/2024	08:00	1/1/2024	17:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	138	USC BRAGLI - ACAHUALA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	3	1	2/1/2024	08:00	2/1/2024	17:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	138	USC BRAGLI - ACAHUALA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	3	1	4/1/2024	08:00	5/1/2024	17:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	138	USC BRAGLI - ACAHUALA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	4	2	1/1/2024	08:00	10/1/2024	16:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	200	PLANTA NAGUARA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	5	1	1/1/2024	08:00	10/1/2024	16:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	138	USC BRAGLI - ACAHUALA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	6	2	1/1/2024	08:00	12/1/2024	16:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	200	PLANTA NAGUARA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	7	2	1/1/2024	08:00	14/1/2024	17:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	138	USC BRAGLI - ACAHUALA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	8	1	1/1/2024	08:00	15/1/2024	17:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	138	USC BRAGLI - ACAHUALA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	APROBADO	MEMOR
ENATSL	9	3	1/1/2024	08:00	18/1/2024	16:00	SHMO	ACH-1000	SUBESTACION	200	PLANTA NAGUARA	NO	-	CON DECISIONES	NO	NO	PROG488400	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE FORNEALINA, VIDEO COMPOSITE, REQUISO DE UNA Y SUSTITUCION DE HED DE GUARDIA Y	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	NO	NO	AP	

SUBESTACIÓN	220	IMAGIER
-------------	-----	---------

ENATRI	30	11	15/10/2018	08:00	12/12/2014	16:00	DHMO	MST-UBRO	SUBESTACION	230	LAGUNA	NO	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR	
ENATRI	31	11	15/10/2018	08:00	12/12/2014	17:00	DHMO	MST-UBRO	SUBESTACION	230	MAGUAY	NO	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR	
ENATRI	32	11	17/10/2018	08:00	17/12/2014	17:00	DHMO	AGUAS CALIENTES	LINEA	230	LODI	PRADOS (JUNGLES)	NO	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR
ENATRI	33	12	16/10/2018	08:00	16/12/2014	16:00	DHMO	PMU-UBRO	SUBESTACION	138	PUNTA MANAGUA	NO	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR	
ENATRI	34	13	16/10/2018	08:00	26/12/2014	17:00	DHMO	UIS-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	LA VIRGEN	NO	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR	
ENATRI	35	14	3/10/2018	08:00	3/10/2014	16:00	DHMO	MST-BR015	SUBESTACION	138	MAGUAY	NO	BR015	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	36	14	4/10/2018	08:00	5/12/2014	16:00	DHMO	MST-UBRO	SUBESTACION	138	MAGUAY	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	37	14	4/10/2018	08:00	5/12/2014	16:00	DHMO	TCU-AR015	SUBESTACION	230	TECUMETI	NO	AR015	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	38	14	4/10/2018	08:00	5/12/2014	16:00	DHMO	TCU-UBRO	SUBESTACION	230	LODI	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	39	15	4/10/2018	08:00	5/12/2014	16:00	DHMO	TCU-AR015	SUBESTACION	230	TECUMETI	NO	AR015	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	40	15	10/10/2018	08:00	1/12/2014	16:00	DHMO	TCU-UBRO	SUBESTACION	230	TECUMETI	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	41	15	10/10/2018	08:00	1/12/2014	17:00	DHMO	TCU-UBRO	SUBESTACION	230	MAGUAY	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	42	15	10/10/2018	07:00	1/12/2014	16:00	DHMO	MST-UBRO	LINEA	138	MAGUAY, CATAMARA	NO	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR	
ENATRI	43	15	14/10/2018	08:00	14/12/2014	17:00	DHMO	AMP-UBRO	LINEA	230	MAGUAY-UBRO (PUNTA BUCAROS)	NO	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR	
ENATRI	44	16	16/10/2018	08:00	16/12/2014	16:00	DHMO	MST-AR015	SUBESTACION	230	MAGUAY	NO	AR015	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	45	16	16/10/2018	08:00	16/12/2014	16:00	DHMO	TCU-AR015	SUBESTACION	230	TECUMETI	NO	AR015	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	46	16	16/10/2018	08:00	16/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	PUNTA MANAGUA	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	47	16	16/10/2018	08:00	16/12/2014	17:00	DHMO	AMP-UBRO	SUBESTACION	138	LODI	NO	BR015	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	48	16	16/10/2018	08:00	16/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	ENSA	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	49	16	26/10/2018	08:00	26/12/2014	17:00	DHMO	AMP-TCU-UBRO	LINEA	230	LOS BRAGLES, TECUMETI Y ENSA	NO	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR	
ENATRI	50	16	26/10/2018	08:00	26/12/2014	17:00	DHMO	UBEL	SUBESTACION	138	SEBACO 1	NO	UBEL015	UN DECISION	9	NO	PROGASMO	PUESTA EN OPERACION DE NUEVA SUBESTACION SEBACO 1	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	51	17	23/10/2018	08:00	23/12/2014	16:00	DHMO	AMP-UBRO	SUBESTACION	138	LODI	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	52	17	23/10/2018	08:00	23/12/2014	17:00	PRHMI	BR01-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	ENSA MANAGUA	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	53	18	20/10/2018	08:00	20/12/2014	17:00	DHMO	MST-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	54	18	20/10/2018	08:00	20/12/2014	17:00	DHMO	AMP-UBRO	SUBESTACION	138	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	55	18	20/10/2018	08:00	20/12/2014	17:00	DHMO	AMP-UBRO	SUBESTACION	138	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	56	18	4/10/2018	08:00	5/12/2014	17:00	DHMO	UBEL	LINEA	230	SEBACO	AMP	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	57	18	4/10/2018	08:00	5/12/2014	17:00	PRHMI	UBEL-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	ENSA	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	58	18	5/10/2018	08:00	5/12/2014	17:00	DHMO	UBEL-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SEBACO- PUNTA CARLOS FONSECA	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	59	18	4/10/2018	08:00	5/12/2014	17:00	DHMO	UBEL-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SEBACO	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	60	19	10/10/2018	08:00	1/12/2014	17:00	DHMO	UIS-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	LA VIRGEN	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	61	19	10/10/2018	08:00	1/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	PUNTA BLANCA POWER- LA VIRGEN	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	62	20	15/10/2018	08:00	17/12/2014	17:00	DHMO	MST-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	63	20	15/10/2018	08:00	17/12/2014	17:00	DHMO	MST-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	64	20	16/10/2018	08:00	17/12/2014	16:00	DHMO	PMU-UBRO	SUBESTACION	138	PUNTA MANAGUA	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	65	20	16/10/2018	08:00	17/12/2014	17:00	DHMO	AMP-UBRO	SUBESTACION	138	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	66	21	20/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	SAC-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SANJOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	67	22	27/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	MST-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	68	22	27/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	MST-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	MAGUAY	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	69	23	4/10/2018	08:00	4/12/2014	16:00	DHMO	SAC-UBRO	SUBESTACION	230	SANJOSE	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	70	23	4/10/2018	08:00	4/12/2014	17:00	DHMO	UIS-UBRO	SUBESTACION	230	LOS BRAGLES	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	71	23	4/10/2018	08:00	4/12/2014	17:00	DHMO	UIS-UBRO	SUBESTACION	230	LOS BRAGLES	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	72	23	4/10/2018	08:00	4/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	SUBESTACION	138	PUNTA MANAGUA	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	73	23	10/10/2018	08:00	1/12/2014	17:00	DHMO	SAC-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SANJOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	74	23	4/10/2018	08:00	4/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	SUBESTACION	138	PUNTA MANAGUA	NO	LIBRO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	75	24	10/10/2018	08:00	1/12/2014	17:00	DHMO	SAC-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SANJOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	76	24	10/10/2018	08:00	1/12/2014	17:00	DHMO	SAC-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SANJOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	77	25	17/10/2018	08:00	16/12/2014	16:00	DHMO	MST-UBRO	SUBESTACION	230	MAGUAY	NO	AR015	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBA FUNCIONAL A CARGA DE MANEJO, INCENDIO, ARTICULACIONES DE SECCIONALES, AISLAMIENTO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	78	25	17/10/2018	08:00	16/12/2014	17:00	DHMO	UIS-UBRO	SUBESTACION	230	LA VIRGEN	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	79	25	17/10/2018	08:00	16/12/2014	17:00	DHMO	UIS-UBRO	SUBESTACION	230	LA VIRGEN	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	PRUEBA A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANEJO Y PROTECCIONES	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	80	26	24/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SAN JOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	81	26	24/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SAN JOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	82	26	24/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SAN JOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	83	26	24/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SAN JOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		
ENATRI	84	26	24/10/2018	08:00	21/12/2014	17:00	DHMO	PMU-UBRO	BAHIA DE LINEA	230	SAN JOSE	NO	NO	UN DECISION	NO	NO	PROGASMO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VORNO Y COMPORTE, RESEGUADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HAZO DE GUARDIA Y VORNO	NO	NO	AFIRMADO	MEJOR		

[illegible]

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024

CND INE1	13	3	15/1/2024	08:00	15/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Amazara/Tumbaco	No			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	No se efectuó la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea 14527 de igual características.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	14	3	16/1/2024	08:00	16/1/2024	16:00	CONTINGUO	Barra de 138 KV 15251 / Chelima (138KV 15251)	Barra	138	Chelima	SI	El desajuste de esta barra indicaría las líneas 15251, 15252 y 15253 (138KV 15251 y 15252)		Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	El desajuste de esta barra indicaría la subestación Chelima.					No	SI		APROBADO	MINOR
CND INE1	15	3	16/1/2024	08:00	16/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Amazara/Tumbaco	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	No se efectuó la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea 14527 de igual características.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	16	3	16/1/2024	08:00	16/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	230	Siquelá/Corral de Tula	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	17	3	16/1/2024	08:00	16/1/2024	16:00	CONTINGUO	Interrupción de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Interrupción	138	Chelima	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	Se interrumpió de servicio un interruptor seccionador de 138KV.					No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	18	3	16/1/2024	08:00	16/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	San Isidro/Ventura/Cajón	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	19	3	17/1/2024	08:00	17/1/2024	16:00	CONTINGUO	Interrupción de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Interrupción	138	San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.					No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	20	3	17/1/2024	08:00	17/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	230	Cajón/Ventura	No			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	21	3	18/1/2024	08:00	18/1/2024	16:00	CONTINGUO	Interrupción de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Interrupción	138	San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	La apertura de este interruptor no indicaría líneas de transmisión.					No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	22	3	18/1/2024	08:00	18/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Amazara/Tumbaco	No			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	23	3	19/1/2024	08:00	19/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	230	Amazara/Tumbaco	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	24	3	20/1/2024	08:00	20/1/2024	16:00	CONTINGUO	Barra de 138 KV 15251 / Chelima (138KV 15251)	Barra	138	Cruzandada	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra						No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	25	3	20/1/2024	08:00	20/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Amazara/Tumbaco	No			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	No se efectuó la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea 14527 de igual características.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	26	3	21/1/2024	08:00	21/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	138	San Pedro Sula Sur / La Puente	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de cables cercanos a la línea.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	No se efectuó la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea 14547 de igual características.					No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	27	3	21/1/2024	08:00	21/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Amazara/Tumbaco	No			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	No se efectuó la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea 14527 de igual características.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	28	4	22/1/2024	08:00	22/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Agua Caliente/Agua Fria	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	29	4	23/1/2024	08:00	23/1/2024	16:00	CONTINGUO	Barra de 138 KV 15251 / Chelima (138KV 15251)	Barra	138	San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra					No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	30	4	24/1/2024	08:00	24/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Interrupción	138	Chelima	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	Se interrumpió de servicio. Se utilizará seccionadora de 138KV.					No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	31	4	24/1/2024	08:00	24/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	230	Nueva Nicaragua/IS de repugnencia	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					SI	No	X	APROBADO	MAJOR
CND INE1	32	4	25/1/2024	08:00	25/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	230	Agua Fria/Nueva Nicaragua	No			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MAJOR
CND INE1	33	4	27/1/2024	08:00	27/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	138	San Isidro / Calabazal	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de cables cercanos a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	34	5	27/1/2024	08:00	27/1/2024	16:00	CONTINGUO	Interrupción de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Interrupción	138	Cruzandada	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra	Se interrumpió de servicio se realizó un interruptor a la vez CR 13801 08:00 a 12:00 horas & CR 13802 de 12:00 a 16:00 horas.					No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	35	6	28/1/2024	08:00	28/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión & Barra	138	Barrapá / Cruzandada	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de cables cercanos a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	36	4	28/1/2024	08:00	28/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	138	Amazara/Cruzandada	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	37	5	29/1/2024	08:00	29/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	138	Amazara/Cruzandada	No			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	38	5	30/1/2024	08:00	30/1/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	138	San Isidro/Cruzandada	No			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pin de tramos y derecho de vía	Destabilizar mecánica en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTÉ. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MAJOR
CND INE1	39	5	3/2/2024	08:00	3/2/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión & Interrupción	138	San Pedro Sula Sur / Cruzandada	SI	La apertura de esta línea de transmisión indicaría la subestación de Cruzandada.		Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de cables cercanos a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						No	NO		APROBADO	MINOR
CND INE1	40	6	11/2/2024	08:00	11/2/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Nueva Nicaragua/IS de repugnencia	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra						SI	No	X	APROBADO	MAJOR
CND INE1	41	5	4/2/2024	07:00	4/2/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV 14527 / Alcantara - Tumbaco (230KV 14527)	Unidad de Transmisión	230	Agua Caliente / Agua Fria	No			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra						No	No		APROBADO	MINOR
CND INE1	42	5	4/2/2024	08:00	4/2/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14547 / Siquelá Corral de Tula (138KV 14547)	Unidad de Transmisión	138	San Pedro Sula Sur / Villavieja	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores dañados y corte de cables cercanos a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, seccionadora asociada y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						No	NO		APROBADO	MINOR

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024

CND ENZ	43	6	5/2/2024	08:00	5/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L323.7 La Calabita - Santa Fe (L323.7) - (L323.7)	Unidad de Transmisión	118	La Calabita/Turquesa	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	44	6	6/2/2024	08:00	6/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L324.7 Santa Fe - Turquesa (L324.7) - (L324.7)	Unidad de Transmisión	118	Turquesa/Santa Fe	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	45	6	7/2/2024	08:00	7/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L325.7 La Calabita - Turquesa (L325.7) - (L325.7)	Unidad de Transmisión	118	La Calabita/Turquesa	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	46	6	8/2/2024	08:00	8/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L326.7 Amantuya - Santa Fe (L326.7) - (L326.7)	Unidad de Transmisión	118	Santa Fe/Amantuya	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	47	6	9/2/2024	08:00	9/2/2024	16:00	DANADO	Unidad de Transmisión de LBR EN L327.7 Amantuya - Gomayagua (L327.7) - (L327.7)	Unidad de Transmisión	118	Amantuya/Gomayagua	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	48	6	10/2/2024	08:00	10/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L328.7 Capián - Amantuya (L328.7) - (L328.7)	Unidad de Transmisión	200	Capián/Amantuya	No				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Apertura de interruptores y seccionadores asociados					No	No		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	49	6	11/2/2024	08:00	11/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L329.7 Amantuya - Gomayagua (L329.7) - (L329.7)	Transformador y interruptores	200	Progreso	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados de transformador e interruptores.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados	No se verá afectado el Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres transformadores en paralelo de 150 MVA. Cabe decir, la Presencia la carga de Subestación por medio de estos transformadores en de 150 MVA					NO	SI		APROBADO	MINOR
CND ENZ	50	6	12/2/2024	08:00	12/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L330.7 Capián - Amantuya (L330.7) - (L330.7)	Unidad de Transmisión	118	Rio Lindo - Capián	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aisladores dañados y corte de raras cercas a la línea	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	51	7	13/2/2024	08:00	13/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L331.7 Amantuya - Gomayagua (L331.7) - (L331.7)	Unidad de Transmisión	118	Amantuya/Gomayagua	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	52	7	15/2/2024	08:00	15/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L332.7 Amantuya - Gomayagua (L332.7) - (L332.7)	Interruptor	118	Rio Lindo	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR
CND ENZ	53	7	17/2/2024	08:00	17/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L333.7 Amantuya - Gomayagua (L333.7) - (L333.7)	Unidad de Transmisión	118	Bella Vista / Bermapo	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	54	7	18/2/2024	08:00	18/2/2024	16:00	DANADO	Unidad de Transmisión de LBR EN L334.7 Bermapo - Villavieja (L334.7) - (L334.7)	Unidad de Transmisión	118	Progreso / Cuzumalibani	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la subestación de Villavieja			Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de raras cercas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea	Se realizará una barra a la vez POR 800V de 08:00 a 12:00 horas. A POR 800V de 12:00 a 16:00 horas.					NO	SI		APROBADO	MINOR
CND ENZ	55	8	20/2/2024	08:00	20/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L335.7 Capián - Amantuya (L335.7) - (L335.7)	Unidad de Transmisión	118	Capián/Amantuya	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercado y en la estructura	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	56	8	21/2/2024	08:00	21/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L336.7 Amantuya - Gomayagua (L336.7) - (L336.7)	Interruptor	118	San Pedro Sula Sur	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR
CND ENZ	57	8	22/2/2024	08:00	22/2/2024	16:00	DANADO	Unidad de Transmisión de LBR EN L337.7 Bermapo - Villavieja (L337.7) - (L337.7)	Interruptor	118	Rio Lindo	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR
CND ENZ	58	8	24/2/2024	08:00	24/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L338.7 Villavieja - Capián (L338.7) - (L338.7)	Unidad de Transmisión	118	Villavieja / Capián	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aisladores dañados y corte de raras cercas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	59	9	25/2/2024	08:00	25/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L339.7 Bermapo - Villavieja (L339.7) - (L339.7)	Unidad de Transmisión	118	Bermapo / Villavieja	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de raras cercas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	60	9	26/2/2024	08:00	26/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L340.7 Amantuya - Gomayagua (L340.7) - (L340.7)	Unidad de Transmisión	118	Santa Fe/ Amantuya	No				Con desconectar	NO	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Apertura de interruptores seccionales, seccionadores de línea y puentes a tierra en ambos extremos de la línea					No	No		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	61	9	27/2/2024	08:00	27/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L341.7 Capián - Amantuya (L341.7) - (L341.7)	Unidad de Transmisión	118	Capián/Amantuya	No				Sin desconectar	NO	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercado y en la estructura	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	62	11	27/2/2024	08:00	27/2/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L342.7 Amantuya - Gomayagua (L342.7) - (L342.7)	Unidad de Transmisión	118	San Pedro Sula Sur	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados	La apertura de esta barra no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR
CND ENZ	63	10	2/3/2024	08:00	2/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L343.7 Bermapo - Villavieja (L343.7) - (L343.7)	Unidad de Transmisión	118	Unidad de Transmisión	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la subestación de Villavieja			Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de raras cercas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	64	9	3/3/2024	08:00	3/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L344.7 Amantuya - Gomayagua (L344.7) - (L344.7)	Unidad de Transmisión	118	Progreso / Teta	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la subestación de Villavieja			Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aisladores dañados y corte de raras cercas a la línea.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	65	9	3/3/2024	08:00	3/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L345.7 Amantuya - Gomayagua (L345.7) - (L345.7)	Unidad de Transmisión	200	Amantuya/Capián	No				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor	Apertura de interruptores seccionales, seccionadores de línea y puentes a tierra en ambos extremos de la línea					No	No		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	66	10	5/3/2024	08:00	5/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L346.7 Amantuya - Gomayagua (L346.7) - (L346.7)	Unidad de Transmisión	118	Amantuya/Gomayagua	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	67	10	6/3/2024	08:00	6/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L347.7 Amantuya - Gomayagua (L347.7) - (L347.7)	Unidad de Transmisión	118	Bella Vista / Bermapo	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	68	10	10/3/2024	08:00	10/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L348.7 Amantuya - Gomayagua (L348.7) - (L348.7)	Unidad de Transmisión	118	Progreso / Rio Lindo	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de raras cercas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados a pila de tramos en ambos extremos de la línea					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND ENZ	69	11	11/3/2024	08:00	11/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L349.7 Amantuya - Gomayagua (L349.7) - (L349.7)	Interruptor	118	Rio Lindo	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR
CND ENZ	70	11	12/3/2024	08:00	12/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L350.7 Amantuya - Gomayagua (L350.7) - (L350.7)	Unidad de Transmisión	118	Amantuya/Gomayagua	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	71	11	13/3/2024	08:00	13/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L351.7 Amantuya - Gomayagua (L351.7) - (L351.7)	Unidad de Transmisión	200	Progreso/Santa Lucia	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR
CND ENZ	72	11	14/3/2024	08:00	14/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L352.7 Amantuya - Gomayagua (L352.7) - (L352.7)	Interruptor	118	Rio Lindo	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR
CND ENZ	73	11	14/3/2024	08:00	14/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L353.7 Amantuya - Gomayagua (L353.7) - (L353.7)	Interruptor	118	San Pedro Sula Sur	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores asociados	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR
CND ENZ	74	11	14/3/2024	08:00	14/3/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de LBR EN L354.7 Amantuya - Gomayagua (L354.7) - (L354.7)	Unidad de Transmisión	200	Agua Caliente/Agua Fria	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía	Destachador mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

CND ENZ	75	11	15/12/2024	08:00	15/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 Santa Lucia - Zumbi.	Linea de Transmision	250	Santa Lucia/Zumbi	No		Si	decepcionado	No	No	Programado	Inspeccion a pie de tramo y derecho de via	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor	
CND ENZ	76	10	16/12/2024	08:00	16/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / Cofre de Chiriqui - Padres Aulas (L1257 - L1258).	Linea de Transmision	138	Cafraera/Padres Aulas	Si	La apertura de esta linea de transmision requiere la subestacion Siglo Veintiuno	Con decepcionado	No	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores de linea y puntos a tierra en ambos extremos.						No	No			APROBADO	Menor		
CND ENZ	77	11	16/12/2024	08:00	16/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV ENZ 1258 La Puente (L1258 - L1259)	Barra	138	La Puente	Si	El desape de esta barra requiere la linea L1258 (La Puente - Barra ENZ)	Con decepcionado	No	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	78	12	17/12/2024	08:00	17/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1258 / Anaracucho - Comisario Dominguez (L1258 - L1259)	Linea de Transmision	138	Anaracucho/Comisario	No		Si	decepcionado	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de conductores y en la estructura	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor	
CND ENZ	79	16	17/12/2024	08:00	17/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / Agua Prieta - Chalmes (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	Agua Prieta / Chalmes	NO		Con decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de ramas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	80	12	18/12/2024	08:00	18/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV L1259 / Roca - Cofre de Chiriqui	Interrupcion	138	Roca Unidos	NO		Con decepcionado	NO	NO	NO	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de seccionadores y accionadores	La apertura de esta interrupcion no requiere linea de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	81	12	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV L1259 / Roca - Cofre de Chiriqui	Interrupcion	138	Roca Unidos	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y accionadores	La apertura de esta interrupcion no requiere linea de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	82	11	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / San Pedro Sula Sur / Neco (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	San Pedro Sula Sur / Neco	Si	La apertura de esta linea de transmision requiere la subestacion Neco	Con decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de ramas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	83	16	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV ENZ 1258 / Cofre de Chiriqui	Barra	138	Cafraera	NO		Con decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores	La apertura de esta barra no requiere linea de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	84	12	26/12/2024	08:00	26/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / Programa - Circunvalacion de Barra de 138 KV ENZ 1258 / Circunvalacion (L1257 - L1258)	Linea de Transmision & Barra	138	Programa / Circunvalacion	Si	La apertura de esta linea de transmision requiere la subestacion Programa	Con decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de ramas cercanas a la linea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos de la linea.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	85	12	26/12/2024	08:00	26/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 230 KV L1247 / Suquia/Cafraera - Cofre de Chiriqui (L1247 - L1248)	Linea de Transmision	230	Suquia/Cafraera	No		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores de linea y puntos a tierra en ambos extremos.						No	No			APROBADO	Menor		
CND ENZ	86	14	2/12/2024	08:00	2/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 230 KV L1257 / Programa - Cofre de Chiriqui	Interrupcion	230	Programa	NO		Con decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y accionadores	La apertura de esta interrupcion no requiere equipos de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	87	14	2/12/2024	08:00	2/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / Anaracucho - Comisario Dominguez (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	Anaracucho/Comisario	No		Si	decepcionado	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de conductores y en la estructura	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor	
CND ENZ	88	14	3/12/2024	08:00	3/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV ENZ 1258 / Cofre de Chiriqui	Barra	138	Cafraera	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores	El desape de esta barra no requiere linea de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	89	14	4/12/2024	08:00	4/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 230 KV L1247 / Programa - Cofre de Chiriqui	Interrupcion	230	La Brindisa	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y accionadores	La apertura de esta interrupcion no requiere equipos de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	90	14	7/12/2024	08:00	7/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / Programa - Tala (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	PGA Tala	Si	La apertura de esta linea de transmision requiere la subestacion L1257 Tala - Cofre de Chiriqui	Con decepcionado	No	No	No	Programado	Cambio de aisladores dañados y corte de ramas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	91	14	7/12/2024	08:00	7/12/2024	16:00	CONTINUO	Transformador de 230 KV T230 / Programa - Cofre de Chiriqui	Transformador	230	Programa	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y accionadores	No se va a afectar al Sistema Interconectado Nacional en cuanto con arreglo de linea transformadores en paralelo de 120 MVA. Caso uno, el Promotido la carga de Subestacion por medio de otros transformadores de 60 MVA						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	92	16	7/12/2024	08:00	7/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / Anaracucho - Comisario Dominguez (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	Anaracucho/Comisario	No		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos.						No	No			APROBADO	Menor		
CND ENZ	93	15	10/12/2024	08:00	10/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV L1258 / Circunvalacion de Barra de 138 KV ENZ 1258 / Circunvalacion (L1258 - L1259)	Interrupcion	138	Circunvalacion	NO		Con decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores	La apertura de esta interrupcion no requiere linea de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	94	15	11/12/2024	07:00	11/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV L1257 / Santa Fe - Santa Fe (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	Santa Fe/Cofre	No		Si	decepcionado	No	No	Programado	Inspeccion a pie de tramo y derecho de via	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor	
CND ENZ	95	15	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV L1257 / Cafraera - Padres Aulas (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	Cafraera/Padres Aulas	No		Si	decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de conductores y en la estructura	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor
CND ENZ	96	15	13/12/2024	08:00	13/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV L1247 / Cofre de Chiriqui - Cofre de Chiriqui (L1247 - L1248)	Linea de Transmision & Barra	138	Villavieja / Cofre	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos de la linea.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	97	15	16/12/2024	08:00	16/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / Programa - Circunvalacion de Barra de 138 KV ENZ 1258 / Circunvalacion (L1257 - L1258)	Linea de Transmision & Barra	138	Programa / Circunvalacion	Si	La apertura de esta linea de transmision requiere la subestacion Programa	Con decepcionado	No	No	No	Programado	Cambio de aisladores dañados y corte de ramas cercanas a la linea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos de la linea.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	98	16	15/12/2024	08:00	15/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV L1257 / Padres Aulas - Comisario Dominguez (L1257 - L1258)	Linea de Transmision	138	Padres Aulas/Comisario	No		Si	decepcionado	No	No	No	Programado	Inspeccion a pie de tramo y derecho de via	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor
CND ENZ	99	16	16/12/2024	08:00	16/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 230 KV L1247 / Cofre de Chiriqui - Cofre de Chiriqui (L1247 - L1248)	Interrupcion	230	Cofre	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionadores	La apertura de esta interrupcion no requiere linea de transmision.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	100	16	17/12/2024	08:00	17/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 230 KV L1247 / Pucallpa - Santa Lucia (L1247 - L1248)	Linea de Transmision	230	Pucallpa/Santa Lucia	No		Si	decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de conductores y en la estructura	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor
CND ENZ	101	16	18/12/2024	08:00	18/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 230 KV L1247 / Agua Caliente - Agua Caliente (L1247 - L1248)	Linea de Transmision	230	Agua Caliente/Agua Caliente	No		Si	decepcionado	No	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de conductores y en la estructura	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	Menor
CND ENZ	102	16	18/12/2024	08:00	18/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 230 KV L1247 / Cofre de Chiriqui - Cofre de Chiriqui (L1247 - L1248)	Linea de Transmision	230	Los profetas/Cofre	No		Si	decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de conductores y en la estructura	Defectabilizar equipos en ambos extremos de la linea	TAMBAO EN CALIENTE. Sin interrupcion de servicio.						Si	No	X		APROBADO	Mayor
CND ENZ	103	14	20/12/2024	08:00	20/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 138 KV L1257 / San Pedro Sula Sur / Neco (L1257 - L1258)	Linea de Transmision & Interrupcion	138	San Pedro Sula Sur / Neco	Si	La apertura de esta linea de transmision requiere la subestacion Neco	Con decepcionado	No	No	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de ramas cercanas a la linea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos.						NO	NO			APROBADO	Menor	
CND ENZ	104	17	20/12/2024	08:00	20/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 230 KV L1247 / Cofre de Chiriqui - Cofre de Chiriqui (L1247 - L1248)	Linea de Transmision	230	Suquia/Anaracucho	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores de linea y puntos a tierra en ambos extremos.	Con el desape de la linea L1247 no se afecta la correcta operacion del IIR, dando que en cuanto con un arreglo en paralelo de las lineas L1247 y L1248 (Suquia-Anaracucho)						No	No			APROBADO	Menor	
CND ENZ	105	16	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 230 KV L1247 / Cofre de Chiriqui - Cofre de Chiriqui (L1247 - L1248)	Linea de Transmision	230	Cofre / La Virgena	NO		Con decepcionado	No	No	No	Programado	Corte de ramas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores, accionadores y puntos a tierra en ambos extremos de la linea.						NO	NO			APROBADO	Menor		
CND ENZ	106	16	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV ENZ 1258 / Cofre de Chiriqui	Barra	230	Programa	NO		Con decepcionado	No	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y accionadores						NO	NO			APROBADO	Menor		

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

CND INEI	107	17	22/01/2024	08:00	22/01/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Pádelas Acacias / Compañía (2002) - 2003	Unidad de Transmisión	118	Pádelas acacias/Compañía	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, área de vialidad y en la estructura.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	108	16	24/01/2024	08:00	24/01/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Compañía (2002) - 2003	Unidad de Transmisión	118	Atarazadas/Compañía	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, área de vialidad y en la estructura.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	109	17	24/01/2024	08:00	24/01/2024	16:00	DIARIO	Interrupción de L28 EN L252 / Capón (2002)	Interrupción	210	Capón	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	La apertura de este interruptor no indaga líneas de transmisión.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	110	17	24/01/2024	08:00	24/01/2024	16:00	DIARIO	Interrupción de L28 EN L252 / Progreso (2002)	Interrupción	210	Progreso	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	La apertura de este interruptor no indaga líneas de transmisión.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	111	17	26/01/2024	08:00	26/01/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Progreso / La Virgen (2002)	Unidad de Transmisión	210	Progreso / La Virgen	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañados y corte de ramales cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INEI	112	17	26/01/2024	08:00	26/01/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Supay / Antares (2002)	Unidad de Transmisión	210	Supay/Antares	No				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	Con el disparo de la línea L252 no se afecta la correcta operación del CIR, dado que se cuenta con un arreglo en paralelo de las líneas L252 / L253 (Supay-Antares).						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	113	18	26/01/2024	08:00	26/01/2024	16:00	DIARIO	Interrupción de L28 EN L252 / Capón (2002)	Interrupción	210	Capón	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	La apertura de este interruptor no indaga líneas de transmisión.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	114	18	30/01/2024	08:00	30/01/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Callesera / Pádelas Acacias (2002)	Unidad de Transmisión	118	Callesera/Pádelas Acacias	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	115	18	1/02/2024	08:00	1/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Pádelas acacias/Compañía (2002) - 2003	Unidad de Transmisión	118	Pádelas acacias/Compañía	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	116	18	1/02/2024	08:00	1/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Agua Caliente / Agua Fria (2002)	Unidad de Transmisión	210	Agua Caliente/Agua Fria	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.						No	No		APROBADO	MINOR	
CND INEI	117	23	4/02/2024	08:00	4/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Bella Vista / Bermejo (2002)	Unidad de Transmisión	118	Bella Vista / Bermejo	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aislamiento y corte de ramales.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INEI	118	18	5/02/2024	08:00	5/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Santa Marta / San Pedro Sula Sur (2002)	Unidad de Transmisión	118	Progreso / Santa Marta / San Pedro Sula Sur	SI	La apertura de esta línea de transmisión no indaga la subestación Santa Marta			Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañados y corte de ramales cercanos a la línea, además, mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	La apertura de esta línea indaga la subestación Santa Marta y la cual se realizará trabajo a la barra de L28 EN L252.						NO	SI		APROBADO	MINOR
CND INEI	119	18	6/02/2024	08:00	6/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Callesera / Pádelas Acacias (2002)	Unidad de Transmisión	118	Callesera/Pádelas Acacias	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	120	18	7/02/2024	08:00	7/02/2024	16:00	CONTINUO	Interrupción de L28 EN L252 / La entrada (2002)	Interrupción	210	La entrada	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indaga líneas de transmisión.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	121	19	8/02/2024	08:00	8/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Cerro de Huay / Puente (2002)	Unidad de Transmisión	210	Cerro de Huay/Puente	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	122	19	9/02/2024	08:00	9/02/2024	16:00	CONTINUO	Interrupción de L28 EN L252 / Tala (2002)	Interrupción	118	Tala	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y equipos asociados.	Sin interrupción de servicio se utilizará secundarios de líneas L255.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	123	19	08/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Capón / Antares (2002) - 2003	Unidad de Transmisión	210	Capón/Antares	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	124	23	11/02/2024	08:00	11/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Bermejo / Consumables (2002)	Unidad de Transmisión	118	Bermejo / Consumables	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañados y corte de ramales cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INEI	125	22	13/02/2024	08:00	13/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / San Pedro Sula Sur / Villavieja (2002)	Unidad de Transmisión	118	San Pedro Sula Sur / Villavieja	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañados y corte de ramales cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INEI	126	20	10/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	DIARIO	Interrupción de L28 EN L252 / Capón (2002)	Interrupción	210	Capón	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores y secundarios.	La apertura de este interruptor no indaga líneas de transmisión.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	127	20	10/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Callesera / Pádelas Acacias (2002)	Unidad de Transmisión	118	Callesera/Pádelas Acacias	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	128	20	10/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	CONTINUO	Interrupción de L28 EN L252 / Progreso (2002)	Interrupción	210	Progreso	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indaga líneas de transmisión.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	129	20	10/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Santa Fe / Supay (2002)	Unidad de Transmisión	118	Santa Fe/Supay	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, área de vialidad y en la estructura.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	130	20	08/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Supay / Antares (2002)	Unidad de Transmisión	210	Supay / Antares	No				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	Con el disparo de la línea L252 no se afecta la correcta operación del CIR, dado que se cuenta con un arreglo en paralelo de las líneas L252 / L253 (Supay-Antares).						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	131	20	08/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / La Puente / Bella Vista (2002)	Unidad de Transmisión	118	La Puente / Bella Vista	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañados y corte de ramales cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INEI	132	20	10/02/2024	08:00	10/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Supay / Antares (2002)	Unidad de Transmisión	210	Supay / Antares	No				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	Con el disparo de la línea L252 no se afecta la correcta operación del CIR, dado que se cuenta con un arreglo en paralelo de las líneas L252 / L253 (Supay-Antares).						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	133	21	20/02/2024	08:00	20/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Callesera / Pádelas Acacias (2002)	Unidad de Transmisión	118	Callesera/Pádelas Acacias	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	134	21	21/02/2024	08:00	22/02/2024	16:00	DIARIO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Nueva Naveana / C/ de repoblación (2002)	Unidad de Transmisión	210	Nueva Naveana/C/ de repoblación	No				Sin desconectar	No	No	Programado	Inspección a pie de tramo y derecho de vía.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						SI	No	X	APROBADO	MAIOR
CND INEI	135	21	21/02/2024	08:00	24/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Agua Fria / Nueva Naveana (2002)	Unidad de Transmisión	210	Agua Fria/Nueva Naveana	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pie de tramo y derecho de vía. Además, trabajo de mantenimiento en derecho de vía, área de vialidad y en la estructura.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	136	21	25/02/2024	08:00	25/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / San Pedro Sula Sur / La Puente (2002)	Unidad de Transmisión	118	San Pedro Sula Sur / La Puente	NO				Con desconectar	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañados y corte de ramales cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	No se efectuará la topografía del Sistema Interconector Nacional handover, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la línea L252/L253 de igual característica.						NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INEI	137	21	25/02/2024	08:00	25/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Cerro de Huay / Puente (2002)	Unidad de Transmisión	210	Cerro de Huay/Puente	No				Sin desconectar	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, área de vialidad y en la estructura.	Defectos: recintos en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						No	No		APROBADO	MINOR
CND INEI	138	21	26/02/2024	08:00	26/02/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión de L28 EN L252 / Capón / Progreso (2002)	Unidad de Transmisión	210	Capón / Progreso	NO				Con desconectar	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañados y corte de ramales cercanos a la línea. Además, mantenimiento preventivo a los interruptores C/N 6204, 6206 y equipos asociados.	Apertura de interruptores, secundarios, accionados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.						NO	NO		APROBADO	MINOR	



**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

CND ENZ	139	23	27/5/2024	08:00	28/5/2024	16:00	DIAMO	Interrupción de servicio	Interrupción	200	Cajón	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APR02402	MEJOR			
CND ENZ	140	22	26/5/2024	08:00	26/5/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Interrupción	200	Progreso	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APR02403	MEJOR			
CND ENZ	141	23	26/5/2024	08:00	26/5/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Calfuñal/Pedernales Andes	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pda de tramos y derecho de vía	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APR02403	MEJOR			
CND ENZ	142	22	1/6/2024	08:00	1/6/2024	16:00	CONTINGU	Línea de Transmisión	Línea de Transmisión	118	San Pedro Sula Sur / La Puente	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamientos dañados y corte de ramas cercanas a la línea.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	No se va a afectar la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cortará con un arreglo en paralelo con la línea 125/217 AGP que son vecinas.					NO	NO		APR02403	MEJOR			
CND ENZ	143	22	1/6/2024	08:00	1/6/2024	16:00	CONTINGU	Barra	Barra	118	Ternero SUCB	SI	El desape de esta barra indicará a la RTR la desconexión del cable 11/16 de 10.100.		Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.								NO	NO		APR02403	MEJOR	
CND ENZ	144	23	2/6/2024	08:00	2/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Bermajo / San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamientos dañados y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.								NO	NO		APR02402	MEJOR	
CND ENZ	145	23	2/6/2024	08:00	2/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	200	San Bernardino / Atencocha	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y torques, reparación de conductor.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.								No	No		APR02403	MEJOR	
CND ENZ	146	23	6/6/2024	08:00	6/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Interrupción	118	Calfuñal	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.								NO	NO		APR02403	MEJOR
CND ENZ	147	23	1/6/2024	08:00	1/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Interrupción	200	La Ermita	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.								NO	NO		APR02402	MEJOR
CND ENZ	148	23	1/6/2024	08:00	1/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Santa Fe/ Atencocha	No			Con desconexión	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercos y en la estructura.	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								No	No		APR02403	MEJOR
CND ENZ	149	23	6/6/2024	08:00	6/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Interrupción	118	Tala	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	Se va interrupción de servicio se utilizará secundarios de Buzos COLIS.								NO	NO		APR02403	MEJOR
CND ENZ	150	23	6/6/2024	08:00	6/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	200	Pasaje/Turbo Lucía	No			Con desconexión	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercos y en la estructura.	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								No	No		APR02403	MEJOR
CND ENZ	151	23	7/6/2024	08:00	7/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	200	Los pedregales 1	No			Con desconexión	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercos y en la estructura.	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								SI	No	X	APR02402	MEJOR
CND ENZ	152	23	6/6/2024	08:00	6/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Ternero SUCB - BMO	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamientos dañados y corte de ramas cercanas a la línea.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.								NO	NO		APR02403	MEJOR	
CND ENZ	153	23	6/6/2024	08:00	6/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Bermajo / Miravida	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamientos dañados y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	Se realizará una barra a la vez BSA 8027 de 08:00 a 12:00 horas & BSA 8028 de 12:00 a 16:00 horas.								NO	SI		APR02402	MEJOR
CND ENZ	154	24	11/6/2024	08:00	11/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Interrupción	118	Cirimbición	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción y secundarios.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.								NO	NO		APR02402	MEJOR
CND ENZ	155	24	12/6/2024	08:00	12/6/2024	16:00	CONTINGU	Barra	Barra	118	Calfuñal	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	El desape de esta barra no indigiere líneas de transmisión.								NO	NO		APR02403	MEJOR
CND ENZ	156	24	16/6/2024	08:00	16/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	200	Santa Lucía/Pedernales	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercos y en la estructura.	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								No	No		APR02403	MEJOR
CND ENZ	157	24	15/6/2024	08:00	15/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Ternero SUCB / Chubaca	SI	La apertura de esta línea indicará a la RTR la desconexión de la línea 121/217 Calfuñal-Ternero.		Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamientos dañados y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	El desape de esta barra indicará a la RTR la desconexión de la línea 121/217 Calfuñal-Ternero.								NO	NO		APR02403	MEJOR
CND ENZ	158	24	26/6/2024	08:00	26/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Agua Poma / San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamientos dañados y corte de ramas cercanas a la línea. Además, mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SA, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 127 (217 AGP).								NO	NO		APR02402	MEJOR
CND ENZ	159	24	26/6/2024	08:00	26/6/2024	16:00	CONTINGU	Transformadores de potencia	Transformadores de potencia	200/118	Progreso	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	Se realizará una barra a la vez PGR 8029 de 08:00 a 12:00 horas & PGR 8030 de 12:00 a 16:00 horas. No se va a afectar el Sistema Interconectado Nacional en cuanto al arreglo de los transformadores en paralelo de 100 MVA cada uno. Se Priorizará la carga de Subestación por medio de estos transformadores de 100 MVA.								NO	SI		APR02403	MEJOR
CND ENZ	160	25	18/6/2024	08:00	18/6/2024	16:00	DIAMO	Interrupción de servicio	Interrupción	118	Calfuñal	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.								NO	NO		APR02403	MEJOR
CND ENZ	161	25	18/6/2024	08:00	18/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Calfuñal/Pedernales Andes	No			Con desconexión	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercos y en la estructura.	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								No	No		APR02403	MEJOR
CND ENZ	162	25	26/6/2024	08:00	26/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Interrupción	118	Calfuñal	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.								NO	NO		APR02403	MEJOR
CND ENZ	163	25	26/6/2024	08:00	26/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	200	Cerro de hula/Pedernales	No			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pda de tramos y derecho de vía	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								No	No		APR02403	MEJOR
CND ENZ	164	25	22/6/2024	08:00	22/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Tala / Caba Ternero	SI	La apertura de esta línea indicará a la RTR la desconexión de la línea 121/217 Calfuñal-Ternero (San Isidro).		Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.								NO	NO		APR02403	MEJOR	
CND ENZ	165	26	22/6/2024	08:00	22/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Santa Fe/Agua Poma	No			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores y torques, reparación de conductor.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.								No	No		APR02403	MEJOR	
CND ENZ	166	25	22/6/2024	08:00	22/6/2024	16:00	DIAMO	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Agua Poma / San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamientos dañados y corte de ramas cercanas a la línea.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SA, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 124 (217 AGP).								NO	NO		APR02403	MEJOR
CND ENZ	167	25	22/6/2024	08:00	22/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Santa Fe/ Atencocha	No			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores y torques, reparación de conductor.	Agencia de interrupción, secundarios y puntos a cortar en ambos extremos de la línea.								No	No		APR02403	MEJOR	
CND ENZ	168	26	24/6/2024	08:00	24/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	118	Calfuñal/Pedernales Andes	No			Con desconexión	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercos y en la estructura.	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								No	No		APR02403	MEJOR
CND ENZ	169	26	27/6/2024	08:00	27/6/2024	16:00	CONTINGU	Interrupción de servicio	Línea de Transmisión	200	Cerro de hula/Pedernales	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pda de tramos y derecho de vía	Defectólogo, mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMBAO EN CALENTE. Sin interrupción de servicio.								No	No		APR02403	MEJOR

for representing persons	400/034/00	401/34/0
--------------------------	------------	----------

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024

CND INE1	200	31	6/9/2024	08:00	6/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Burreamarcu - Alacranes - Cabañal	Unidad de Transmisión	230	San Burreamarcu/Alacranes	No				Se desconectó	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.									No	No				APROBADO	MEJOR		
CND INE1	201	31	16/9/2024	08:00	16/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Río Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Rio Cabañal / Cabañal	NO				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de ramos cercanos a la línea.											NO	NO			APROBADO	MEJOR		
CND INE1	202	32	16/9/2024	08:00	16/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / San Pedro Luis Sur / Barra - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	San Pedro Luis Sur / Barra	SI	La apertura de esta línea no requiere la subestación Barra.			Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de ramos cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos.											NO	NO			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	203	32	11/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Cabañal - Piedad Andes - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Cabañal / Piedad Andes	SI	El desajuste de esta línea requiere la subestación Jigüepesque			Con desconectado	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.											NO	SI			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	204	31	11/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Cabañal/Alacranes	No				Se desconectó	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	205	33	11/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	DANADO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	230	Cabañal	NO				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionales.	La apertura de este interruptor no requiere líneas de transmisión.											NO	NO			APROBADO	MEJOR
CND INE1	206	31	16/9/2024	08:00	16/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Burreamarcu - Alacranes - Cabañal	Unidad de Transmisión	230	San Burreamarcu/Alacranes	No				Se desconectó	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	207	33	16/9/2024	08:00	16/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Centro de Salud / Piedad Andes - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Centro de Salud/Piedad Andes	No				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	208	32	21/9/2024	08:00	21/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Rio Cabañal - Cabañal	NO				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores dañados y corte de ramos cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.											NO	NO			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	209	34	24/9/2024	08:00	24/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Piedad Andes - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	230	Piedad Andes	NO				Con desconectado	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionales y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no requiere líneas de transmisión.											NO	NO			APROBADO	MEJOR
CND INE1	211	34	21/9/2024	08:00	21/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Agua Caliente - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Agua Caliente / 20 de septiembre	No				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, ajuste en la seccionales de línea 66228 y limpieza de aisladores de la barra. Pruebas primarias en equipo de barra.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos.									SI	SI	X			APROBADO	MEJOR		
CND INE1	210	31	27/9/2024	08:00	27/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Cabañal/Alacranes	No				Se desconectó	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	212	31	27/9/2024	22:00	28/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Burreamarcu - Alacranes - Cabañal	Unidad de Transmisión	230	San Burreamarcu / Alacranes	No				Con desconectado	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	213	33	16/9/2024	08:00	16/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Agua Caliente - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Agua Caliente / Sordito	No				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas primarias a equipos de barra, ajuste a seccionales de línea 66227 y revisión a detalle a transformadores de servicio propio en 230KV.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos.									SI	SI	X			APROBADO	MEJOR		
CND INE1	214	35	26/9/2024	05:00	26/9/2024	18:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Agua Caliente - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	230	Agua Caliente	No				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Limpieza y revisión a detalle a interruptor y transformadores de corriente asociados.	Apertura de interruptores y seccionales.	La apertura de este interruptor no requiere líneas de transmisión.											No	No			APROBADO	MEJOR
CND INE1	215	35	30/9/2024	08:00	30/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Sordito - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Santa Fe/Cuzapan	No				Se desconectó	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	216	35	24/9/2024	05:00	24/9/2024	18:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Agua Caliente - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	230	Agua Caliente	No				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Limpieza y revisión a detalle a interruptor y transformadores de corriente asociados.	Apertura de interruptores y seccionales.	La apertura de este interruptor no requiere líneas de transmisión.											No	No			APROBADO	MEJOR
CND INE1	217	35	1/9/2024	08:00	1/9/2024	16:00	DANADO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	230	Cabañal	NO				Con desconectado	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionales.	La apertura de este interruptor no requiere líneas de transmisión.											NO	NO			APROBADO	MEJOR
CND INE1	218	35	1/9/2024	08:00	1/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / La Cabaña/Sordito - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	La Cabaña/Sordito	No				Se desconectó	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	219	36	4/9/2024	05:00	4/9/2024	18:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Agua Caliente - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	230	Agua Caliente	No				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Limpieza y revisión a detalle a interruptor y transformadores de corriente asociados.	Apertura de interruptores y seccionales.	La apertura de este interruptor no requiere líneas de transmisión.											No	No			APROBADO	MEJOR
CND INE1	220	35	1/9/2024	08:00	1/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Sordito - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Torresito/Santa Fe	No				Se desconectó	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	221	35	4/9/2024	08:00	4/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / La Cabaña/Sordito - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	La Cabaña/Sordito	No				Se desconectó	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	222	35	7/9/2024	08:00	7/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Villavieja / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Villavieja / Cabañal	NO				Con desconectado	No	No	Programado	Cambio de aisladores dañados y corte de ramos cercanos a la línea.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.											NO	NO			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	223	35	6/9/2024	08:00	6/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Cabañal/Alacranes	No				Se desconectó	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	224	36	6/9/2024	08:00	6/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Agua Caliente - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	230	Piedad Andes	NO				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionales y equipos asociados.	La apertura de este interruptor no requiere líneas de transmisión.											NO	NO			APROBADO	MEJOR
CND INE1	225	36	10/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Sordito - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Santa Fe/Cuzapan	No				Se desconectó	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	226	35	11/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Cabañal/Alacranes	No				Se desconectó	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	227	35	11/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Burreamarcu - Alacranes - Cabañal	Unidad de Transmisión	230	San Burreamarcu/Alacranes	No				Se desconectó	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de catenilladura y en la estructura.	Defectabilizar seccionales en ambos extremos de la línea.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	228	36	11/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Cabañal - JACOBEL - JACOBEL	Interruptor	138	Barraja	SI	La apertura de esta línea no requiere la subestación Barraja / Piedad Andes.			Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionales y equipos asociados.											NO	NO			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	229	39	11/9/2024	08:00	11/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 138 KV A2617 / Amaraña/Cuzapan - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	138	Amaraña/Cuzapan	No				Con desconectado	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Apertura de interruptores, seccionales, equipos asociados y puesta a tierra en ambos extremos.											No	No			APROBADO	MEJOR	
CND INE1	230	36	14/9/2024	08:00	14/9/2024	16:00	CONTINGUO	Unidad de Transmisión de 230 KV A2627 / Barraja - JACOBEL - JACOBEL	Unidad de Transmisión	230	Cabañal	NO				Con desconectado	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionales y equipos asociados.	Apertura de interruptores y seccionales.	El desajuste de esta barra no requiere líneas de transmisión.											NO	NO			APROBADO	MEJOR

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTE AÑO 2024**

CND INE	231	27	14/7/2024	08:00	14/7/2024	16:00	DIARIO	Interrupción de servicio de transmisión	Interrupción	200	Cajón	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento y mantenimiento	La apertura de este interruptor no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INE	232	27	15/7/2024	08:00	15/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Los patios/Cajón I	No			Se desconecta	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					SI	NO	X	APROBADO	MAJOR	
CND INE	233	27	15/7/2024	08:00	15/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Nueva Nacional/15 de septiembre	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					SI	NO	X	APROBADO	MAJOR	
CND INE	234	27	17/7/2024	08:00	17/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Barragá / Circunvalación	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	SI		APROBADO	MINOR		
CND INE	235	27	18/7/2024	08:00	18/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Agua Fría/Nueva Nacional	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MAJOR	
CND INE	236	38	21/7/2024	08:00	21/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	PGR / TIL	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la línea de transmisión 118/7 Tila Caba Tercera.		Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO		APROBADO	MAJOR		
CND INE	237	26	21/7/2024	08:00	22/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Cajón/Huancabamba	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR	
CND INE	238	36	26/7/2024	08:00	26/7/2024	16:00	DIARIO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Agua Fría / San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SR, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 118/6 DPA AGP.					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INE	239	35	28/7/2024	08:00	28/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	San Buenaventura/Huancabamba	No			Se desconecta	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR	
CND INE	240	35	28/7/2024	08:00	29/7/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Cajón/Huancabamba	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR	
CND INE	241	35	8/8/2024	08:00	8/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	San Buenaventura/Huancabamba	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR	
CND INE	242	38	10/8/2024	08:00	10/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Rio Negro / Miraflores	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO		APROBADO	MINOR		
CND INE	243	27	11/8/2024	08:00	11/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	San Pedro Sula Sur / Agua Fría	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SR, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 118/7 DPA AGP.					NO	NO		APROBADO	MINOR	
CND INE	244	39	12/8/2024	08:00	12/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Patate / Jalcabiza II	No			Se desconecta	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MAJOR	
CND INE	245	39	12/8/2024	08:00	12/8/2024	16:00	DIARIO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Barragá / San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores secundarios y equipos asociados. SECCIONADORAS								NO	NO		APROBADO	MINOR
CND INE	246	36	13/8/2024	08:00	13/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Ternero SUCOR - BOND	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO		APROBADO	MINOR		
CND INE	247	41	15/8/2024	08:00	15/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Patate / Jalcabiza II	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR	
CND INE	248	41	19/8/2024	08:00	19/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Supe/Huancabamba	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR	
CND INE	249	41	20/8/2024	08:00	20/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Supe/Huancabamba	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MINOR	
CND INE	250	41	20/8/2024	08:00	20/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Cajón	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento y mantenimiento	El disparo de esta barra no indigiere líneas de transmisión.					NO	NO		APROBADO	MAJOR	
CND INE	251	43	21/8/2024	08:00	21/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Amarapura/Congapung	No			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO		APROBADO	MINOR		
CND INE	252	41	24/8/2024	08:00	24/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	La Puente	SI	El disparo de esta barra no afecta a la línea de transmisión 118/6 DPA AGP, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 118/7 DPA AGP. La apertura de esta barra no indigiere líneas de transmisión 118/7 Tila Caba Tercera.		Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, secundarios y equipos asociados.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.	El disparo de esta barra indigiere las líneas 118/6 completa y de manera parcial la línea 118/7.					NO	NO		APROBADO	MAJOR	
CND INE	253	42	25/8/2024	08:00	25/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Patate / Jalcabiza II	No			Se desconecta	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MAJOR	
CND INE	254	42	26/8/2024	08:00	26/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Cajón / La Virgen	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO		APROBADO	MAJOR		
CND INE	255	42	27/8/2024	08:00	27/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	PGR TIL	SI	La apertura de esta línea de transmisión indigiere la línea de transmisión 118/7 Tila Caba Tercera.		Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					NO	NO		APROBADO	MAJOR		
CND INE	256	42	30/8/2024	08:00	30/8/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	San Buenaventura / Cajón	No			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.	Agencia de mantenimiento, secundarios, secundarios asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.					No	No		APROBADO	MAJOR		
CND INE	257	43	1/9/2024	08:00	1/9/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	118	Patate / Jalcabiza II	No			Se desconecta	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MAJOR	
CND INE	258	43	2/9/2024	08:00	2/9/2024	16:00	CONTINUO	Unidad de Transmisión	Unidad de Transmisión	220	Supe/Huancabamba	No			Se desconecta	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de conductores y en la estructura.	Defectólogo mecánico en ambos extremos de la línea.	TAMAYO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.					No	No		APROBADO	MAJOR	

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

CND ENRE	259	43	6/12/2024	08:00	6/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de Transmision de 230 KV 14527 / Tapani - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	230	Susapá/Arica	No				Se desconoce	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	260	43	6/12/2024	08:00	6/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1022 / Berrigó - Chacabuco (2000 - 2001)	Linea de transmision	138	Linea de transmision	Si	La apertura de esta linea de transmision obligara la subestacion La Estrella			Con desconoce	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la linea.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	261	43	6/12/2024	08:00	6/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / Pangua (2000 - 2001) a interseccion de 230 KV 14202 y 143027 / Pangua - Pangua.	Linea de Transmision	230	Pangua / La Virgen	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea, tambien, mantenimiento preventivo a interruptores seccionadores y equipos asociados en 14052/14053 a 14302	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	262	44	6/12/2024	08:00	6/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1024 / Padua Acuña - Combarbalá (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Padua Acuña/Combarbalá	No				Se desconoce	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	263	44	6/12/2024	08:00	10/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 10257 / Calama - Padua Acuña (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Calama/Padua Acuña	No				Se desconoce	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	264	44	6/12/2024	08:00	10/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / Calama - Antezaco/Cajón	Linea de Transmision	230	Antezaco/Cajón	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores asociados, seccionadores de linea y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	265	44	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1026 / Pangua - Berrigó (2000 - 2001)	Linea de transmision	138	Pangua / Santa Marta	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados. Ademas, cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la linea.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	266	45	6/12/2024	08:00	14/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1027 / Santa Fe - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Santa Fe/ Arica	No				Se desconoce	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	267	45	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 10257 / San Pedro de Sur - La Puerta (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	San Pedro de Sur / La Puerta	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la linea.	No se efectuó la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la linea 14053/14057 de igual caracteristicas.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	268	45	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1026 / La Puerta - Bello Vista (2000 - 2001)	Linea de transmision	138	La Puerta / Bello Vista	No				Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la linea.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	269	45	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / Pangua - Berrigó (2000 - 2001)	Linea de transmision	230	Cajón / Pangua	No				Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	270	46	17/12/2024	08:00	17/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 14057 / Combarbalá	Barra	138	Rio Condó	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados.	El desape de esta barra no impide las lineas de transmision.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	271	46	17/12/2024	08:00	17/12/2024	16:00	CONTINUO	Interrupcion de 138 KV 1026 / Combarbalá - Combarbalá	Interruptor	138	Santa Marta	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.	La apertura de este interruptor no impide las lineas de transmision. Se utilizará seccionadores de tipo 14029.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	272	46	20/12/2024	08:00	20/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1027 / Santa Fe - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Santa Fe/ Arica	No				Se desconoce	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	273	46	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 14057 / Rio Condó	Barra	138	Rio Condó	No				Con desconoce	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados.	El desape de esta barra no impide las lineas de transmision.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	274	46	27/12/2024	08:00	27/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 10257 / Calama - Padua Acuña (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Calama/Padua Acuña	Si	El desape de esta linea obligara la subestacion "El Estrella"			Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores asociados, seccionadores de linea y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	275	46	30/12/2024	08:00	30/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 10257 / San Pedro de Sur - La Puerta (2000 - 2001)	Linea de transmision	138	San Pedro de Sur / La Puerta	No				Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la linea.	No se efectuó la topografía del Sistema Interconectado Nacional homologado, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo con la linea 14053/14057 de igual caracteristicas.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	276	46	30/12/2024	08:00	30/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 14057 / Pangua - Berrigó (2000 - 2001)	Barra	230	Pangua	No				Con desconoce	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados.	El desape de esta barra no impide las lineas de transmision.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	277	46	6/12/2024	08:00	11/12/2024	16:00	DIAHO	Linea de transmision de 138 KV 1026 / Padua Acuña - Combarbalá (2000 - 2001)	Linea de transmision	138	Berrigó / San Pedro de Sur	No				Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados, seccionadores de linea y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	278	47	6/12/2024	08:00	11/12/2024	16:00	CONTINUO	Barra de 230 KV 14057 / Combarbalá	Barra	230	La Estrella	No				Con desconoce	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores y equipos asociados.	El desape de esta barra no impide las lineas de transmision.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	279	47	6/12/2024	08:00	6/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1027 / Santa Fe - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Santa Fe/ Arica	No				Se desconoce	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	280	49	6/12/2024	07:00	11/12/2024	18:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / La Estrella - Pangua (2000 - 2001)	Linea de Transmision	230	La Estrella / Pangua	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores	Apertura de interruptores, seccionadores asociados, seccionadores de linea y puesta a tierra en ambos extremos.						Si	No	X			APROBADO	MAIOR
CND ENRE	281	49	6/12/2024	07:00	6/12/2024	18:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / Berrigó - Combarbalá (2000 - 2001)	Linea de Transmision	230	San Buermentero / La Estrella	No				Con desconoce	No	No	PROGRAMADO	Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	284	48	6/12/2024	08:00	6/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1027 / Santa Fe - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Santa Fe/ Arica	No				Se desconoce	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	285	47	7/12/2024	08:00	7/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / San Buermentero - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	230	San Buermentero / Arica	No				Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores asociados, seccionadores de linea y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	286	48	6/12/2024	08:00	6/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 10257 / Bello Vista - Berrigó (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Bello Vista / Berrigó	No				Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la linea.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	283	47	10/12/2024	08:00	10/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / Berrigó - Combarbalá (2000 - 2001)	Linea de Transmision	230	San Buermentero / Cajón	No				Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aisladores y herrajes, reparacion de conductor	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	287	47	11/12/2024	08:00	11/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 10257 / Tapa Tapa - Tapa Tapa (2000 - 2001)	Linea de transmision	138	Tapa / Tapa Tapa	Si	La apertura de esta linea obligara la subestacion "San Pedro"			Con desconoce	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de ratas cercanas a la linea.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra en ambos extremos de la linea.							No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	288	49	11/12/2024	08:00	11/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 138 KV 1027 / Santa Fe - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	138	Santa Fe/ Arica	No				Se desconoce	No	No	Programado	Trabajo de mantenimiento en derecho de via, linea de catenarias y en la estructura	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	289	49	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / Susapá - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	230	Susapá/Arica	No				Se desconoce	No	No	PROGRAMADO	Inspeccion a pie de transe y derecho de via	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR
CND ENRE	290	49	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUO	Linea de transmision de 230 KV 14057 / Susapá - Arica (2000 - 2001)	Linea de Transmision	230	Susapá/Arica	No				Se desconoce	No	No	Programado	Inspeccion a pie de transe y derecho de via	Defectoscopio, videos en ambos extremos de la linea	TAMAYO EN CALIENTE, Sin interrupcion de servicio.						No	No			APROBADO	MINOR

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024**

CND ENSE	261	48	17/12/2024	08:00	17/12/2024	16:00	DIAMO	Unidad de Transmisión de 138 KV 142527 Barrido Sur / San Pedro Sula Sur (142527-142528)	138	Barrido / San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Apertura de interruptores, desconexión y puesta a tierra en áreas afectadas.							NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	262	47	18/12/2024	08:00	18/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14258 Barrido / Comandante	138	Barrido / Comandante	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y corte de rama.	Apertura de interruptores, desconexión y puesta a tierra en áreas afectadas.							NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	262	48	18/12/2024	08:00	18/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14258 Barrido / Comandante	138	San Pedro Sula Sur / Naco	SI	La apertura de esta línea de transmisión requiere la desconexión de la línea de transmisión Naco.		Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Apertura de interruptores, desconexión y puesta a tierra en áreas afectadas.							NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	263	50	20/12/2024	08:00	20/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14277 Santa Fe / Amantea	138	Santa Fe / Amantea	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercado y en la estructura.	Desafectación de ramales en áreas afectadas de la línea.	TAMBAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	264	50	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14277 Santa Fe / Amantea	230	Barrido	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadores y equipos asociados.	Apertura de interruptores, desconexión y puesta a tierra en áreas afectadas.	El despegue de esta barra no impide la línea de transmisión.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	265	50	21/12/2024	08:00	22/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 230 KV 14237 Santa Fe / Amantea	230	Supaya/Amantea	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Desafectación de ramales en áreas afectadas de la línea.	TAMBAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	266	50	12/12/2024	08:00	12/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 230 KV 14237 Santa Fe / Amantea	230	Supaya/Amantea	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Desafectación de ramales en áreas afectadas de la línea.	TAMBAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	267	50	16/12/2024	08:00	16/12/2024	16:00	DIAMO	Unidad de Transmisión de 138 KV 14277 Santa Fe / Amantea	138	Agua Prieta / San Pedro Sula Sur	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Apertura de interruptores, desconexión y puesta a tierra en áreas afectadas.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SN, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 124 (DPE AGP).						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	268	51	17/12/2024	08:00	17/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14277 Santa Fe / Amantea	138	Santa Fe / Amantea	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercado y en la estructura.	Desafectación de ramales en áreas afectadas de la línea.	TAMBAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	269	51	18/12/2024	08:00	18/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 230 KV 14237 Santa Fe / Amantea	230	Supaya/Amantea	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Desafectación de ramales en áreas afectadas de la línea.	TAMBAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	300	51	19/12/2024	08:00	19/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 230 KV 14237 Santa Fe / Amantea	230	Supaya/Amantea	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Inspección a pila de tramos y derecho de vía.	Desafectación de ramales en áreas afectadas de la línea.	TAMBAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	301	52	20/12/2024	08:00	20/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14237 Santa Fe / Amantea	138	Santa Fe / Amantea	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Trabajo de mantenimiento en derecho de vía, línea de cercado y en la estructura.	Desafectación de ramales en áreas afectadas de la línea.	TAMBAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio.						NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	302	54	21/12/2024	08:00	21/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14258 San Pedro Sula Sur / Santa María	138	San Pedro Sula Sur / Santa María	NO			Con desconexión	No	No	Programado	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Apertura de interruptores, desconexión y puesta a tierra en áreas afectadas.							NO	NO			APROBADO	MINOR
CND ENSE	303	54	22/12/2024	08:00	22/12/2024	16:00	CONTINUED	Unidad de Transmisión de 138 KV 14258 San Pedro Sula Sur / Santa María	138	San Pedro Sula Sur / Agua Prieta	NO			Con desconexión	No	No	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento dañado y corte de rama cercana a la línea.	Apertura de interruptores, desconexión y puesta a tierra en áreas afectadas.	La apertura de esta línea de transmisión no afecta al SN, puesto que se tiene un arreglo en paralelo con la línea 127 (DPE AGP).						NO	NO			APROBADO	MINOR