

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Cerco
Eléctrico EOR

I. OBJETO DEL SUMINISTRO/SERVICIO:

Contratar servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de los cercos eléctricos ubicados en edificio EOR San Benito y edificio EOR Layco.

II. ALCANCE DEL SERVICIO:

Edificio San Benito. Mantenimiento de Cerca Eléctrica de **50 mts. lineales** según detalle:

- Sustitución de 1 Batería de 12V, 7 Amperios
- Retiro y cambio de alambrado a 5 hilos tipo galvanizado calibre 16
- Lijado y pintado con pintura anticorrosiva de postes de paso de alambrado
- Cambio de aisladores de paso y de esquina
- Revisión y dejar funcionando en óptimas condiciones los componentes del panel de la cerca eléctrica.

Edificio Layco. Mantenimiento de Cerca de Alambrado Razor Electrificado de 190 mts. lineales según detalle:

- Sustitución de 1 Batería de 12V, 7 Amperios
- Retiro y cambio de alambrado Razor de acero inoxidable.
- Lijado y pintado con pintura anticorrosiva de postes de paso de alambrado
- Cambio de aisladores de paso y de esquina
- Revisión y dejar funcionando en óptimas condiciones los componentes del panel de la cerca eléctrica.

Sera necesario programar visita de campo para verificar metraje y la oferta deberá presentarse en forma separada para cada sede. El EOR podrá realizar adjudicaciones parciales en caso de ser necesario.

LUGAR DEL SERVICIO: Los servicios se requieren para las instalaciones del EOR San Benito y Layco.

III. CONDICIONES DE PAGO:

Un máximo de 30 días posterior a la prestación del servicio y la presentación de la factura correspondiente.